

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	
																	Χρονική στιγμή
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,39	5,39	0,00	1				1							1,43	1,06
	01:00	5,03	5,03	0,00					1							1,32	1,04
	02:00	4,86	4,86	0,00					1							1,51	1,17
	03:00	4,67	4,67	0,00					1							1,78	1,41
	04:00	4,68	4,68	0,00					1							1,78	1,42
	05:00	4,76	4,76	0,00					1							1,67	1,14
	06:00	5,16	5,16	0,00	1			1								1,41	1,08
	07:00	5,32	5,29	0,03	1			1								1,09	0,99
	08:00	5,66	5,65	0,01	1			1								1,32	1,33
	09:00	5,96	5,91	0,05	1			1								1,61	1,61
	10:00	6,26	6,15	0,11	1			1								1,90	1,90
	11:00	6,29	6,05	0,24	1			1								1,91	1,92
	12:00	6,32	6,07	0,24	1			1								1,94	1,94
	13:00	6,31	5,90	0,41	1			1								1,92	1,93
	14:00	6,13	5,56	0,57	1			1								1,76	1,75
	15:00	6,07	5,51	0,56	1			1								1,73	1,72
	16:00	6,08	5,68	0,40	1			1								1,74	1,74
	17:00	6,37	6,13	0,23	1			1								2,02	2,02
	18:00	6,80	6,69	0,11				1	1							0,76	0,60
	19:00	7,88	7,61	0,28				1	1							1,34	1,36
20:00	8,02	7,80	0,22				1	1							1,53	1,52	
21:00	7,07	6,81	0,26				1	1							0,59	0,58	
22:00	6,21	5,70	0,51	1				1							0,50	0,71	
23:00	5,56	4,37	1,19	1				1							1,25	1,24	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης