

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 30/9/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	7,42	5,25	2,17			1			2	2,65
	01:00	7,17	5,19	1,98			1			3	2,65
	02:00	6,67	4,29	2,37			1			2	2,65
	03:00	6,46	3,98	2,48			1			2	2,65
	04:00	6,03	3,49	2,54			1			1	2,65
	05:00	6,03	3,54	2,49			1			1	2,65
	06:00	6,27	3,90	2,36			1			1	2,65
	07:00	6,31	3,89	2,41			1			1	2,65
	08:00	6,42	3,90	2,52			1			1	2,65
	09:00	6,90	4,35	2,55			1			1	2,65
	10:00	7,08	4,68	2,39			1			2	2,65
	11:00	7,45	4,95	2,50			1			2	2,65
	12:00	7,69	5,29	2,41			1			2	2,65
	13:00	8,15	5,95	2,20			1			4	2,65
	14:00	8,15	6,28	1,88			1			4	2,65
	15:00	7,87	6,63	1,23			1			4	2,65
	16:00	7,65	6,92	0,73			1			5	2,65
	17:00	7,98	7,55	0,43			1			6	2,65
	18:00	8,49	8,27	0,22			1			6	2,65
	19:00	9,32	9,17	0,15			1	1		6	2,65
	20:00	9,35	9,35	0,00			1	1		3	2,65
	21:00	9,01	9,01	0,00			1	1		3	2,65
	22:00	8,35	8,35	0,00			1	1		2	2,65
	23:00	7,70	7,70	0,00			1	1		2	2,65

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης