

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/9/24 0:00	109,09	93,71	15,38	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		42,34	32,72
30/9/24 1:00	103,94	81,43	22,50	0,00	1	1			1							0	1			1			1	1		48,31	31,18
30/9/24 2:00	100,86	91,42	9,44	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		38,13	30,00
30/9/24 3:00	98,67	91,94	6,72	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		37,29	27,93
30/9/24 4:00	98,08	90,79	7,29	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		28,62	27,10
30/9/24 5:00	101,53	94,84	6,68	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		29,95	30,04
30/9/24 6:00	111,10	96,91	14,18	0,00	1	1			1							0	1		1	1			1	1		33,21	33,24
30/9/24 7:00	125,05	106,59	17,41	1,05	1	1			1							4	1	1	1	1			1	1		37,68	37,52
30/9/24 8:00	140,47	109,77	25,52	5,19	1	1			1							12	1		1	1			1	1		44,16	42,10
30/9/24 9:00	151,40	112,13	28,34	10,93	1	1			1							17	1		1	1			1	1		45,93	45,37
30/9/24 10:00	154,25	108,60	30,09	15,56	1	1			1							17	1		1	1	1	1	1	1		48,39	46,26
30/9/24 11:00	154,83	98,37	37,23	19,24	1	1			1							10	1		1	1	1	1	1	1		47,84	46,54
30/9/24 12:00	155,17	98,46	36,60	20,10	1	1			1							7	1		1	1	1	1	1		48,31	46,50	
30/9/24 13:00	154,08	96,73	38,01	19,34	1	1			1							7	1		1	1	1	1	1		47,61	46,08	
30/9/24 14:00	129,95	89,75	27,75	12,46	1	1			1				1			3	1		1	1	1	1	1		35,99	30,33	
30/9/24 15:00	143,83	94,55	31,37	17,90	1	1			1				1			0	1		1		1	1	1		38,37	33,71	
30/9/24 16:00	140,01	96,58	30,28	13,15	1	1			1				1			14	1		1		1	1	1		34,92	37,97	
30/9/24 17:00	142,27	107,13	26,81	8,32	1	1			1				1		1	13	1		1		1	1	1		29,95	29,51	
30/9/24 18:00	144,91	105,68	36,95	2,28	1	1			1							17	1		1		1	1	1		43,23	42,23	
30/9/24 19:00	151,75	110,04	40,51	1,20	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		48,55	45,47	
30/9/24 20:00	146,79	106,25	40,10	0,43	1	1		1	1							17	1		1		1	1	1		48,55	44,06	
30/9/24 21:00	135,41	94,85	40,55	0,00	1	1		1	1							15	1		1		1	1	1		46,01	40,62	
30/9/24 22:00	121,84	85,25	36,58	0,00	1	1		1	1							5	1		1		1	1	1		40,49	36,57	
30/9/24 23:00	110,64	77,56	33,08	0,00	1	1		1	1							0	1		1		1	1	1		36,06	33,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 1, ΑΕΡ2, ΑΕΡ4 και περιορισμός ΑΠ λόγω βλάβης στο scada του ΚΚΦ (13:00-18:00).
2. Μετρήσεις καυσαερίων στην D6 ΘΗΣ (10:00-16:00).