

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 30/9/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,87	2,35	0,51	0,00	1		1			1				0,52	0,70
	01:00	2,64	1,95	0,69	0,00	1					1				0,71	0,94
	02:00	2,50	1,62	0,87	0,02	1									0,88	0,88
	03:00	2,44	1,60	0,82	0,02	1									0,85	0,85
	04:00	2,39	1,60	0,77	0,01	1									0,84	0,84
	05:00	2,41	1,58	0,81	0,01	1									0,84	0,84
	06:00	2,51	1,63	0,86	0,02	1									0,88	0,88
	07:00	2,69	1,74	0,93	0,02	1									0,94	0,94
	08:00	2,89	1,93	0,94	0,02	1						1			0,98	0,98
	09:00	2,98	2,02	0,94	0,02	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,01	2,06	0,93	0,02	1						1			0,98	0,98
	11:00	3,18	2,21	0,95	0,02	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,19	2,30	0,88	0,02	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,26	2,32	0,92	0,02	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,18	2,23	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,95	1,95	0,98	0,02	1						1			0,98	0,98
	16:00	2,92	2,19	0,72	0,00	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,05	2,07	0,98	0,00	1					1				0,98	0,99
	18:00	3,26	2,28	0,98	0,00	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,69	2,71	0,98	0,00	1						1			0,99	0,99
20:00	3,72	2,75	0,97	0,00	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,51	2,53	0,98	0,00	1			1						0,98	0,98	
22:00	3,14	2,26	0,87	0,00	1						1			0,99	0,99	
23:00	2,84	2,13	0,71	0,00	1						1			0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 00:00- 00:46 έγινε πλύση της μονάδας G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης