

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη 3/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη	00:00	6,78	6,78	0,00		1				5
	01:00	6,56	6,56	0,00		1				4
	02:00	6,33	6,33	0,00		1				4
	03:00	6,13	6,13	0,00		1				4
	04:00	6,04	6,04	0,00		1				4
	05:00	6,15	6,15	0,00		1				4
	06:00	6,24	6,24	0,00		1				4
	07:00	6,48	6,48	0,00		1				4
	08:00	6,87	6,87	0,00		1				5
	09:00	7,31	7,31	0,00		1				5
	10:00	7,60	7,51	0,09		1				5
	11:00	7,73	7,52	0,21		1				5
	12:00	7,78	7,47	0,31		1				5
	13:00	7,71	7,28	0,43		1				5
	14:00	7,68	7,27	0,41		1				5
	15:00	7,86	7,51	0,35		1				5
	16:00	8,17	7,86	0,31		1				6
	17:00	8,28	8,00	0,27		1				6
	18:00	8,40	8,16	0,24		1				6
	19:00	8,75	8,48	0,26		1				7
	20:00	9,06	8,77	0,30		1				7
	21:00	8,63	8,38	0,25		1				6
	22:00	8,15	7,87	0,27		1				6
	23:00	7,45	7,21	0,25		1				5
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>										