

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,81	4,75	0,07	1				1						0,54	0,55
	01:00	4,51	4,33	0,18					1						0,67	0,69
	02:00	4,46	4,35	0,11					1						1,20	1,20
	03:00	4,32	4,12	0,20					1						1,07	1,07
	04:00	4,34	4,24	0,09					1						1,08	1,08
	05:00	4,50	4,48	0,02					1						1,23	1,23
	06:00	5,20	5,11	0,09	1				1						1,21	1,18
	07:00	5,76	5,70	0,06	1				1						1,41	1,42
	08:00	6,09	6,02	0,07	1				1						1,75	1,75
	09:00	6,30	6,15	0,14	1				1						1,95	1,96
	10:00	6,18	6,12	0,06	1				1						1,87	1,85
	11:00	5,93	5,88	0,05	1				1						1,59	1,59
	12:00	5,67	5,49	0,19	1				1						1,33	1,34
	13:00	5,49	5,22	0,27	1				1						1,17	1,17
	14:00	5,15	4,98	0,18	1				1						0,84	0,82
	15:00	4,85	4,80	0,05	1				1						0,53	0,52
	16:00	4,69	4,64	0,05	1				1						0,34	0,34
	17:00	5,24	5,01	0,23	1				1						0,88	0,89
	18:00	6,16	6,12	0,04	1				1						1,78	1,78
	19:00	7,42	7,40	0,02	1			1	1						2,08	2,07
20:00	7,55	7,54	0,02	1			1	1						2,15	2,14	
21:00	6,93	6,93	0,00	1			1	1						1,53	1,52	
22:00	6,12	6,12	0,00	1			1	1						0,96	1,00	
23:00	5,35	5,35	0,00				1	1						1,05	1,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης