

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 1/10/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	7,13	7,13	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,76	6,76	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,58	6,58	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,22	6,22	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,89	5,89	0,00		1	1				2,65
	05:00	3,88	3,88	0,00			1			2	2,65
	06:00	4,02	4,02	0,00		1	1			2	2,65
	07:00	5,89	5,89	0,00		1				4	2,65
	08:00	7,06	7,06	0,00		1				5	2,65
	09:00	7,46	7,46	0,00		1			1	6	2,65
	10:00	7,48	7,48	0,00		1				7	2,65
	11:00	7,14	7,14	0,00		1				6	2,65
	12:00	7,61	7,51	0,10		1				6	2,65
	13:00	7,89	7,76	0,12		1				6	2,65
	14:00	7,77	7,72	0,05		1				6	2,65
	15:00	7,11	7,01	0,10		1				5	2,65
	16:00	6,92	6,90	0,02		1				5	2,65
	17:00	7,05	7,05	0,00		1				5	2,65
	18:00	7,83	7,83	0,00		1				7	2,65
	19:00	8,65	8,65	0,00		1				8	2,65
	20:00	8,80	8,80	0,00		1				8	2,65
	21:00	8,40	8,40	0,00		1				7	2,65
	22:00	7,80	7,80	0,00		1				7	2,65
	23:00	7,12	7,12	0,00		1				6	2,65
Παρατηρήσεις:		<p>Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.</p> <p>Κατά τα διαστήματα 05:00-05:15 και 06:26-06:40 σημειώθηκαν γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης. Κατά το διάστημα 14:55-18:15 σημειώθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>									