

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 1/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,79	1,96	0,82	0,00	1									0,90	0,90
	01:00	2,62	1,87	0,75	0,00	1									0,83	0,83
	02:00	2,52	1,78	0,74	0,00	1									0,81	0,81
	03:00	2,47	1,87	0,59	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,46	1,85	0,61	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,45	1,78	0,67	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,49	1,78	0,71	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,64	1,98	0,66	0,00	1									0,88	0,88
	08:00	2,83	2,27	0,56	0,00	1						1			0,95	0,95
	09:00	3,06	2,65	0,41	0,00	1						1			0,98	0,98
	10:00	3,22	2,93	0,29	0,00	1						1			0,98	0,98
	11:00	3,35	3,04	0,31	0,00	1						1			0,98	0,98
	12:00	3,46	3,08	0,38	0,00	1			1						0,99	0,99
	13:00	3,48	2,92	0,56	0,00	1			1						0,99	0,99
	14:00	3,35	2,74	0,61	0,00	1			1						0,99	0,99
	15:00	3,15	2,23	0,89	0,02	1						1			0,98	0,98
	16:00	3,14	2,16	0,96	0,02	1						1			0,98	0,98
	17:00	3,28	2,33	0,93	0,02	1					1				0,98	0,98
	18:00	3,51	2,54	0,96	0,02	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,76	2,81	0,94	0,01	1						1			0,99	0,99
20:00	3,88	2,93	0,93	0,02	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,62	2,65	0,96	0,01	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,38	2,55	0,83	0,00	1						1			0,99	0,99	
23:00	3,18	2,48	0,69	0,01	1						1			0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης