ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024											
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
						ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου							
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,55	39,20	6,94	0,41	1		1	1	1	1								1				11,66	10,60
	01:00	43,64	37,76	5,48	0,40	1		1	1	1	1								1				10,08	10,07
	02:00	40,68	34,04	6,24	0,40			1	1	1	1								1				10,81	11,06
	03:00	41,15	34,33	6,41	0,40			1	1	1	1								1				10,56	10,36
	04:00	40,88	34,48	5,99	0,40			1	1	1	1								1				10,24	10,23
	05:00	42,82	36,46	5,96	0,40			1	1	1	1								1				11,47	12,05
	06:00	46,96	41,48	5,08	0,40			1	1	1	1								1				14,36	15,15
	07:00	53,47	47,31	5,76	0,40	1		1	1	1	1								1				15,18	15,20
	08:00	54,62	48,91	5,31	0,40	1		1	1	1	1								1	1			15,18	15,19
	09:00	55,66	49,30	5,96	0,40	1		1	1	1	1								1	1			15,09	15,06
	10:00	57,67	50,98	6,28	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1			14,58	14,35
	11:00	56,79	50,47	5,92	0,40	1	1	1	1	1	1								1				14,24	14,17
	12:00	56,64	51,43	4,80	0,40	1	1	1	1	1	1								1				14,87	15,11
	13:00	57,32	51,83	5,10	0,40	1	1	1	1	1	1								1				15,14	15,04
	14:00	55,88	50,90	4,57	0,40	1	1	1	1	1	1								1				14,62	14,35
	15:00	53,14	48,64	4,09	0,41	1	1	1	1	1	1								1				12,82	12,23
	16:00	54,52	49,87	4,24	0,41	1	1	1	1	1	1								1				13,08	13,38
	17:00	59,65	55,50	3,75	0,41	1	1	1	1	1	1								1				14,74	15,19
	18:00	65,10	61,25	3,45	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	19:00	70,61	65,25	4,95	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	20:00	68,91	64,83	3,68	0,40	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	21:00	62,61	59,50	2,97	0,14	1	1	1	1	1	1		1						1	1			15,20	15,20
	22:00	55,79	53,44	2,34	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			13,37	12,71
	23:00	50,41	48,57	1,83	0,01		1	1	1	1	1								1				12,23	12,30

Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη. Στις 07:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 11:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης