

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ρ Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	36,85	28,71	8,13			1	1	1	1	1					13,07	13,09
	01:00	28,81	20,69	8,11			1	1	1							12,24	12,53
	02:00	26,05	18,32	7,73			1	1	1							11,98	12,20
	03:00	24,49	19,40	5,09			1	1	1							7,16	9,98
	04:00	23,43	20,27	3,16			1	1	1							4,73	9,14
	05:00	23,02	20,33	2,69			1	1	1							4,73	8,71
	06:00	23,38	21,08	2,30			1	1	1							4,73	9,25
	07:00	29,83	27,53	2,30			1	1	1	1	1					4,73	10,10
	08:00	35,08	32,71	2,38			1	1	1	1	1					4,73	12,03
	09:00	38,44	36,16	2,28		1	1	1	1	1	1					4,72	12,96
	10:00	39,36	37,09	2,28		1	1	1	1	1	1					4,72	13,18
	11:00	40,77	37,58	3,19		1	1	1	1	1	1					5,85	0,00
	12:00	41,81	39,64	2,17		1	1	1	1	1	1				2	4,74	13,73
	13:00	42,99	41,23	1,76		1	1	1	1	1	1				3	4,72	13,73
	14:00	41,80	39,68	2,12		1	1	1	1	1	1				2	4,72	13,73
	15:00	41,02	37,11	3,91		1	1	1	1	1	1				1	6,90	13,73
	16:00	34,71	24,63	10,08		1	1	1	1							13,73	13,73
	17:00	35,14	24,45	10,70		1	1	1	1							13,73	13,73
	18:00	36,19	25,08	11,11		1	1	1	1							13,73	13,73
	19:00	38,12	26,99	11,12		1	1	1	1							13,73	13,73
20:00	42,65	31,70	10,95		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
21:00	43,04	32,63	10,41		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
22:00	40,38	31,07	9,31		1	1	1	1	1	1				1	13,34	13,34	
23:00	36,20	30,13	6,07				1	1	1	1	1				12,35	12,35	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:00. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης