

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	33,96	28,47	5,49			1	1	1	1	1					9,33	9,33
	01:00	31,04	23,82	7,23			1		1	1	1					11,79	11,79
	02:00	28,72	22,98	5,74			1		1	1	1					10,20	10,20
	03:00	27,77	22,35	5,42			1		1	1	1					9,10	9,10
	04:00	26,76	22,81	3,95			1		1	1	1					8,32	8,32
	05:00	26,93	22,86	4,07			1		1	1	1					8,48	8,48
	06:00	27,14	23,12	4,02			1		1	1	1					8,77	8,77
	07:00	29,57	25,51	4,06			1		1	1	1					11,47	11,47
	08:00	33,25	27,92	5,33		1	1		1	1	1					12,97	12,97
	09:00	36,20	30,19	6,01		1	1		1	1	1				2	13,72	13,72
	10:00	37,34	30,34	7,00		1	1		1	1	1				1	13,73	13,73
	11:00	38,20	31,77	6,43		1	1		1	1	1				2	13,73	13,73
	12:00	39,92	34,53	5,39		1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	13:00	41,79	37,84	3,95		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	14:00	41,88	36,74	5,15		1	1		1	1	1				7	13,61	13,61
	15:00	40,87	34,53	6,33		1	1		1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	40,70	33,52	7,18		1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	41,93	35,61	6,32		1	1		1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	44,58	42,22	2,36		1	1		1	1	1				12	13,73	13,73
	19:00	45,72	41,26	4,46		1	1		1	1	1				13	13,73	13,73
	20:00	45,69	38,07	7,62		1	1		1	1	1				10	13,73	13,73
	21:00	44,98	38,20	6,77		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	41,48	38,14	3,34		1	1		1	1	1				8	13,73	13,73
23:00	38,09	35,93	2,16		1	1		1	1	1				6	13,72	13,72	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης