

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	34,57	33,04	1,52		1	1		1	1	1				4	12,19	12,19
	01:00	31,47	31,03	0,44		1	1		1	1	1				2	9,96	9,96
	02:00	29,92	28,31	1,60		1	1		1	1	1					8,66	8,66
	03:00	28,47	27,39	1,08		1	1		1	1	1					8,36	8,36
	04:00	27,30	26,24	1,06			1		1	1	1					8,47	8,47
	05:00	27,35	26,27	1,08			1		1	1	1					8,55	8,55
	06:00	27,61	26,68	0,94			1		1	1	1					8,88	8,88
	07:00	30,82	29,87	0,95		1	1		1	1	1					9,91	9,91
	08:00	34,12	33,27	0,85		1	1		1	1	1				4	11,44	11,44
	09:00	36,69	36,29	0,41		1	1		1	1	1				8	12,50	12,50
	10:00	37,90	37,40	0,50		1	1		1	1	1				9	13,30	13,30
	11:00	39,25	38,83	0,42		1	1		1	1	1				10	13,70	13,70
	12:00	41,33	40,07	1,26		1	1		1	1	1				11	13,73	13,73
	13:00	42,95	40,79	2,16		1	1		1	1	1				12	13,73	13,73
	14:00	41,48	38,85	2,64		1	1		1	1	1				9	13,73	13,73
	15:00	40,86	37,30	3,56		1	1		1	1	1				7	13,73	13,73
	16:00	40,32	37,68	2,64		1	1		1	1	1				7	13,73	13,73
	17:00	41,47	39,42	2,05		1	1		1	1	1				9	13,73	13,73
	18:00	44,48	43,01	1,48		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	19:00	45,38	43,52	1,86		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	20:00	45,11	42,41	2,70		1	1		1	1	1				13	13,72	13,73
	21:00	44,57	41,51	3,06		1	1		1	1	1				11	13,72	13,73
	22:00	41,44	38,43	3,01		1	1		1	1	1				9	13,72	13,73
23:00	38,35	36,58	1,76		1	1		1	1	1				7	13,70	13,70	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης