

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 2/10/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)				G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
					G3	G4	G5				
Τετάρτη	00:00	6,55	6,55	0,00		1				5	2,65
	01:00	6,25	6,25	0,00		1				5	2,65
	02:00	5,96	5,96	0,00		1				4	2,65
	03:00	5,82	5,82	0,00		1				4	2,65
	04:00	5,70	5,70	0,00		1				4	2,65
	05:00	5,20	5,20	0,00		1				3	2,65
	06:00	5,65	5,52	0,13		1				3	2,65
	07:00	6,00	5,69	0,30		1				4	2,65
	08:00	6,43	5,64	0,79		1				3	2,65
	09:00	6,63	5,97	0,66		1				4	2,65
	10:00	6,51	6,23	0,28		1				4	2,65
	11:00	6,85	6,83	0,02		1				5	2,65
	12:00	7,07	7,07	0,00		1				5	2,65
	13:00	7,20	7,20	0,00		1				5	2,65
	14:00	7,07	7,07	0,00		1				5	2,65
	15:00	6,94	6,94	0,00		1				5	2,65
	16:00	6,93	6,93	0,00		1				5	2,65
	17:00	7,06	7,06	0,00		1				5	2,65
	18:00	7,52	7,52	0,00		1				6	2,65
	19:00	8,02	8,02	0,00		1				6	2,65
	20:00	8,24	8,24	0,00		1				7	2,65
	21:00	7,82	7,82	0,00		1				7	2,65
	22:00	7,19	7,19	0,00		1				6	2,65
	23:00	6,58	6,58	0,00		1				5	2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης