

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	00:00	24,15	16,82	7,33			1	1		1	8,22
	01:00	22,18	16,07	6,12			1	1		1	7,78
	02:00	20,81	15,37	5,44			1	1		1	7,29
	03:00	19,92	15,17	4,74			1		1	1	6,56
	04:00	19,19	14,34	4,85			1		1	1	5,83
	05:00	18,60	13,81	4,78			1		1	1	5,20
	06:00	18,56	12,68	5,87			1			1	6,16
	07:00	20,03	13,40	6,63			1			1	6,98
	08:00	22,03	15,66	6,37			1			1	7,72
	09:00	23,22	17,68	5,55	1		1			1	8,12
	10:00	23,60	17,92	5,68	1		1			1	8,25
	11:00	23,71	17,45	6,26	1		1			1	8,27
	12:00	24,80	18,13	6,67	1		1			1	8,64
	13:00	25,95	19,02	6,93	1		1			1	8,75
	14:00	26,04	19,14	6,90	1		1			1	8,75
	15:00	25,18	16,89	8,29	1		1			1	8,75
	16:00	25,01	16,76	8,25	1		1			1	8,70
	17:00	27,46	18,89	8,57	1		1			1	8,75
	18:00	28,93	20,32	8,61	1		1			1	8,75
	19:00	28,52	19,86	8,66	1		1			1	8,75
	20:00	27,84	19,19	8,64	1		1			1	8,75
	21:00	25,88	18,05	7,83	1		1			1	8,72
	22:00	24,28	16,30	7,98	1		1			1	8,51
	23:00	23,08	15,77	7,31	1		1			1	8,09

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης