

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024		00:00	20,14	13,68	6,45			1			1	7,06
		01:00	18,66	12,32	6,33			1			1	6,53
		02:00	17,59	11,57	6,03	1					1	6,15
		03:00	16,83	11,16	5,66	1					1	5,89
		04:00	16,48	10,90	5,57	1					1	5,77
		05:00	16,32	10,82	5,51	1					1	5,71
		06:00	16,43	10,88	5,55	1					1	5,74
		07:00	17,30	11,46	5,84	1					1	6,06
		08:00	18,35	12,16	6,19	1					1	6,40
		09:00	19,44	12,91	6,53	1					1	6,80
		10:00	20,07	13,31	6,76	1					1	7,04
		11:00	20,52	13,59	6,93	1					1	7,16
		12:00	21,54	14,27	7,27	1					1	7,52
		13:00	22,73	15,42	7,31	1					1	7,59
		14:00	22,72	15,93	6,79	1					1	7,42
		15:00	22,42	15,26	7,16	1					1	7,61
		16:00	22,63	15,02	7,61	1				1	1	7,92
		17:00	23,65	15,79	7,86	1				1	1	8,26
		18:00	25,17	16,95	8,22	1				1	1	8,72
		19:00	25,28	17,18	8,11	1				1	1	8,75
		20:00	24,80	16,91	7,88	1				1	1	8,67
		21:00	24,30	17,77	6,54	1				1	1	8,51
		22:00	23,13	17,04	6,09	1				1	1	8,08
		23:00	21,86	16,00	5,86	1				1	1	7,66

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης