

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	11,57	10,24	1,34	1					1	1,31
	01:00	10,78	8,74	2,03						1	2,94
	02:00	10,46	7,88	2,58						1	3,67
	03:00	10,39	7,54	2,85						1	3,63
	04:00	10,34	7,69	2,66						1	3,61
	05:00	10,67	8,06	2,61						1	3,73
	06:00	11,96	9,44	2,52					1	1	3,03
	07:00	13,32	10,91	2,41					1	1	3,95
	08:00	14,22	12,89	1,33					1	1	4,92
	09:00	14,49	12,54	1,95					1	1	5,05
	10:00	14,21	12,39	1,82					1	1	4,90
	11:00	13,81	12,19	1,62					1	1	4,53
	12:00	13,92	11,75	2,17					1	1	4,60
	13:00	14,10	10,74	3,37					1	1	4,80
	14:00	13,33	10,08	3,25					1	1	4,04
	15:00	12,59	9,68	2,91					1	1	3,31
	16:00	12,82	9,60	3,21					1	1	3,51
	17:00	14,03	10,15	3,89					1	1	4,65
	18:00	15,84	11,98	3,86					1	1	5,52
	19:00	17,91	14,95	2,95	1				1	1	4,74
	20:00	17,61	14,82	2,79	1				1	1	4,23
	21:00	16,20	14,10	2,09	1				1	1	2,84
	22:00	14,49	13,26	1,23	1				1	1	3,01
	23:00	12,86	12,58	0,28	1				1	1	1,25

Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης