

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 2/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,56	2,02	0,54	0,00	1					1				0,89	0,90
	01:00	2,42	1,91	0,51	0,00	1									0,84	0,84
	02:00	2,25	1,76	0,48	0,01	1									0,79	0,79
	03:00	2,20	1,68	0,52	0,00	1									0,77	0,77
	04:00	2,19	1,78	0,41	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,21	1,87	0,34	0,00	1									0,77	0,77
	06:00	2,34	1,90	0,44	0,00	1									0,82	0,82
	07:00	2,59	2,10	0,49	0,00	1						1			0,90	0,90
	08:00	2,79	2,26	0,53	0,00	1						1			0,97	0,97
	09:00	2,97	2,64	0,33	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,07	2,93	0,14	0,00	1			1						0,98	0,98
	11:00	3,01	2,83	0,17	0,01	1			1						0,99	0,99
	12:00	3,09	2,77	0,30	0,01	1			1						0,99	0,98
	13:00	3,22	2,85	0,36	0,01	1			1						0,99	0,99
	14:00	3,08	2,70	0,38	0,00	1			1						0,99	0,99
	15:00	2,98	2,61	0,38	0,00	1						1			0,98	0,98
	16:00	2,91	2,43	0,47	0,01	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,97	2,13	0,84	0,00	1						1			0,98	0,98
18:00	3,25	2,39	0,85	0,01	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,66	2,96	0,69	0,00	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,74	3,18	0,56	0,00	1			1						0,99	0,99	
21:00	3,51	3,04	0,47	0,00	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,21	2,92	0,28	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	2,87	2,70	0,17	0,00	1			1						0,93	0,93	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης