

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο 5/10/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	3,50	5,50	1,50	1,50	0,80	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο	00:00	6,00	5,73	0,26		1				3
	01:00	5,82	5,42	0,40		1				3
	02:00	5,64	5,09	0,55		1				3
	03:00	5,49	4,83	0,67		1				2
	04:00	5,18	4,49	0,69		1				2
	05:00	5,07	4,48	0,60		1				2
	06:00	5,06	4,58	0,48		1				2
	07:00	5,28	4,72	0,55		1				2
	08:00	5,60	5,15	0,45		1				3
	09:00	6,16	5,74	0,42		1				3
	10:00	6,61	5,99	0,62		1				4
	11:00	6,86	6,16	0,70		1				4
	12:00	6,98	6,26	0,73		1				4
	13:00	7,06	6,09	0,97		1				4
	14:00	6,98	6,00	0,98		1				4
	15:00	6,96	6,04	0,92		1				4
	16:00	7,01	6,00	1,00		1				4
	17:00	6,97	5,65	1,33		1				4
	18:00	7,08	5,69	1,39		1				4
	19:00	7,47	5,51	1,96		1				4
	20:00	7,70	6,40	1,29		1				4
	21:00	7,51	6,94	0,57		1				5
	22:00	7,07	6,88	0,18		1				5
	23:00	6,45	6,26	0,19		1				4
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>										