

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																								
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250								
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66		
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	46,53	45,45	1,08	0,00		1	1	1	1	1														10,92	10,52
	01:00	43,36	42,67	0,68	0,00		1		1	1	1														9,04	9,08
	02:00	40,99	40,56	0,42	0,01		1		1	1	1														10,30	10,77
	03:00	40,18	39,71	0,47	0,01		1		1	1	1														10,12	9,97
	04:00	40,07	39,36	0,70	0,01		1		1	1	1														9,84	9,81
	05:00	42,03	41,18	0,84	0,01		1		1	1	1														11,21	11,65
	06:00	46,88	45,82	1,05	0,01		1		1	1	1														13,25	13,78
	07:00	52,55	52,09	0,46	0,01		1	1	1	1	1	1													12,69	12,22
	08:00	56,55	56,41	0,13	0,01		1	1	1	1	1	1													12,61	12,79
	09:00	58,59	58,58	0,00	0,01		1	1	1	1	1	1													14,60	15,20
	10:00	58,56	58,55	0,00	0,01		1	1	1	1	1	1													14,77	14,57
	11:00	57,67	57,53	0,02	0,12		1	1	1	1	1	1													14,75	15,16
	12:00	57,46	57,36	0,07	0,03		1	1	1	1	1	1													14,93	14,88
	13:00	59,17	59,03	0,14	0,00		1	1	1	1	1	1													15,12	15,20
	14:00	56,02	55,83	0,19	0,00		1	1	1	1	1	1													14,61	14,28
	15:00	54,07	53,91	0,15	0,01		1	1	1	1	1	1													13,44	12,96
	16:00	54,74	54,50	0,06	0,18		1	1	1	1	1	1													13,17	13,56
	17:00	58,84	58,63	0,01	0,20		1	1	1	1	1	1													14,65	15,06
	18:00	65,17	65,17	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													15,17	15,20
	19:00	70,27	70,27	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													15,20	15,20
	20:00	68,09	68,08	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													15,20	15,20
	21:00	62,18	62,18	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													15,20	15,18
	22:00	55,24	55,24	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													12,88	11,93
23:00	49,54	49,54	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1													9,50	8,56	

Κατά το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΥΒΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:20 με 17:10. Η μονάδα G11 του ΑΣΠ Κω βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης