

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,08	20,45	0,64		1	1		1	1					3,64	3,60
	01:00	19,85	19,37	0,48		1	1		1	1					2,43	2,42
	02:00	19,03	18,18	0,84		1	1		1	1					1,52	1,49
	03:00	19,02	17,81	1,20		1	1			1	1				1,56	1,61
	04:00	18,88	17,42	1,46		1	1			1	1				3,01	3,05
	05:00	19,80	18,64	1,17		1	1			1	1				2,94	2,95
	06:00	21,88	20,58	1,30		1	1			1	1				4,81	4,88
	07:00	24,04	23,32	0,72		1	1			1	1		1		6,62	6,62
	08:00	25,18	24,65	0,52		1	1			1	1		4		7,65	7,67
	09:00	25,67	25,61	0,07		1				1	1		8		9,91	9,92
	10:00	25,23	25,22	0,01		1				1	1		6		8,57	8,60
	11:00	25,37	25,31	0,06		1				1	1		8		9,62	9,65
	12:00	25,32	25,23	0,09		1			1	1	1		4		8,32	8,24
	13:00	24,63	24,28	0,35		1			1	1	1				7,54	7,53
	14:00	23,15	22,68	0,46		1			1	1	1				6,06	6,03
	15:00	21,67	21,28	0,39		1			1	1	1				4,69	4,69
	16:00	22,20	21,62	0,58		1			1	1	1				5,20	5,19
	17:00	24,76	24,07	0,69		1			1	1	1				7,36	7,42
	18:00	28,15	27,43	0,71		1			1	1	1		3		9,65	9,69
	19:00	32,36	31,69	0,67		1			1	1	1		6		11,68	11,76
20:00	32,64	31,74	0,90		1			1	1	1		6		12,42	12,38	
21:00	30,07	29,54	0,53		1			1	1	1		4		10,81	10,75	
22:00	26,50	26,31	0,19		1			1	1	1		2		8,60	8,52	
23:00	23,54	23,50	0,04		1			1	1	1				6,57	6,53	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης