

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024 | 00:00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,56 | 0,64 |
| | 01:00 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,17 | 1,17 |
| | 02:00 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,05 | 1,05 |
| | 03:00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 0,96 | 0,97 |
| | 04:00 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,02 | 1,03 |
| | 05:00 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,15 |
| | 06:00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,21 | 1,20 |
| | 07:00 | 5,52 | 5,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,17 |
| | 08:00 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,35 | 1,35 |
| | 09:00 | 5,98 | 5,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,63 | 1,63 |
| | 10:00 | 5,96 | 5,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,62 | 1,62 |
| | 11:00 | 5,88 | 5,85 | 0,03 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,55 | 1,55 |
| | 12:00 | 5,90 | 5,83 | 0,06 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,56 | 1,56 |
| | 13:00 | 5,87 | 5,76 | 0,11 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,54 | 1,54 |
| | 14:00 | 5,43 | 5,19 | 0,24 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,11 | 1,09 |
| | 15:00 | 5,08 | 4,88 | 0,21 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,75 | 0,74 |
| | 16:00 | 4,96 | 4,65 | 0,31 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,61 | 0,62 |
| | 17:00 | 5,59 | 5,30 | 0,29 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,23 | 1,24 |
| | 18:00 | 6,38 | 6,08 | 0,30 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,91 | 1,92 |
| | 19:00 | 7,55 | 7,13 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,15 | 2,17 |
| 20:00 | 7,66 | 7,19 | 0,47 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,24 | 2,24 | |
| 21:00 | 7,08 | 6,48 | 0,60 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,69 | 1,68 | |
| 22:00 | 6,17 | 5,51 | 0,66 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,72 | 1,75 | |
| 23:00 | 5,46 | 4,76 | 0,69 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,17 | 1,15 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης