

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 3/10/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,88	5,88	0,00		1				4	2,65
	01:00	5,61	5,61	0,00		1				4	2,65
	02:00	5,63	5,62	0,01		1				4	2,65
	03:00	5,12	5,11	0,01		1				3	2,65
	04:00	4,94	4,89	0,05		1				3	2,65
	05:00	5,44	5,32	0,13		1				3	2,65
	06:00	5,82	5,55	0,27		1				3	2,65
	07:00	6,34	6,08	0,25		1				4	2,65
	08:00	6,66	6,36	0,30		1				4	2,65
	09:00	6,68	6,03	0,65		1				4	2,65
	10:00	7,00	6,21	0,79		1				5	2,65
	11:00	7,04	6,29	0,76		1				5	2,65
	12:00	7,27	6,39	0,87		1				5	2,65
	13:00	7,37	6,44	0,93		1				5	2,65
	14:00	7,17	6,26	0,91		1				5	2,65
	15:00	6,95	5,60	1,35		1				4	2,65
	16:00	7,02	5,67	1,35		1				4	2,65
	17:00	7,25	6,11	1,14		1				4	2,65
	18:00	7,77	6,31	1,45		1				5	2,65
	19:00	8,53	6,93	1,59		1				5	2,65
	20:00	8,86	7,79	1,08		1				7	2,65
	21:00	8,36	7,23	1,13		1				6	2,65
	22:00	7,78	6,63	1,14		1				6	2,65
	23:00	7,08	5,82	1,26		1				5	2,65

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης