

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024		00:00	11,52	11,21	0,31	1				1		2,85	
		01:00	10,68	10,14	0,53	1				1		3,38	
		02:00	10,33	9,52	0,82	1				1		3,05	
		03:00	10,18	9,16	1,01	1				1		2,90	
		04:00	10,10	9,02	1,08	1				1		2,85	
		05:00	10,46	9,91	0,55	1				1		3,24	
		06:00	11,62	11,49	0,13	1				1		2,50	
		07:00	12,81	12,74	0,07	1			1	1		1,41	
		08:00	13,63	13,63	0,00	1			1	1		2,20	
		09:00	13,89	13,89	0,00	1			1	1		2,47	
		10:00	13,78	13,74	0,04	1			1	1		2,42	
		11:00	13,48	13,37	0,11	1			1	1		2,09	
		12:00	13,80	13,60	0,20	1			1	1		2,41	
		13:00	13,91	13,72	0,19	1				1	1	3,50	
		14:00	13,58	13,42	0,16					1	1	1	1,38
		15:00	13,12	12,99	0,12					1	1	1	0,67
		16:00	13,10	13,06	0,05					1	1	1	0,65
		17:00	14,38	14,38	0,00					1	1	1	1,87
		18:00	16,18	16,18	0,00					1	1	1	3,62
		19:00	17,92	17,92	0,00					1	1	1	5,39
		20:00	17,59	17,59	0,00					1	1	1	5,13
		21:00	16,05	16,05	0,00					1	1	1	3,62
		22:00	14,37	14,37	0,00					1	1	1	1,97
		23:00	12,79	12,79	0,00					1	1	1	1,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης