

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	16,42	14,18	2,24		1		1						3,18	3,18
	01:00	14,96	11,88	3,08				1	1					5,18	5,18
	02:00	14,31	12,10	2,21				1	1					4,80	4,80
	03:00	14,17	11,30	2,87				1	1					4,62	4,62
	04:00	14,29	10,81	3,48				1	1					4,68	4,68
	05:00	14,54	11,24	3,30				1	1					4,95	4,95
	06:00	15,61	12,22	3,40				1	1					5,47	5,47
	07:00	17,85	13,59	4,26				1	1					6,13	6,13
	08:00	19,28	15,26	4,02				1	1					4,56	4,56
	09:00	19,22	14,71	4,51	1			1						5,90	5,90
	10:00	19,05	15,64	3,41	1			1						5,67	5,67
	11:00	18,19	14,41	3,78	1	1								6,06	6,37
	12:00	18,08	15,32	2,76	1	1								6,24	6,28
	13:00	18,39	15,46	2,94	1	1								6,43	6,43
	14:00	17,63	13,21	4,43	1	1								5,99	5,99
	15:00	17,31	12,20	5,11	1	1								5,61	5,65
	16:00	18,12	12,35	5,76	1	1								6,31	6,31
	17:00	19,38	13,82	5,56	1	1								6,77	6,77
	18:00	21,03	15,13	5,90	1	1								7,35	7,35
	19:00	22,64	16,45	6,19	1	1								7,91	7,92
20:00	23,41	16,65	6,76	1	1							1	8,19	8,19	
21:00	21,89	15,13	6,76	1	1							1	7,66	7,65	
22:00	20,10	14,12	5,98	1	1							1	6,47	6,46	
23:00	17,88	12,64	5,24	1	1								6,13	6,11	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν λειτουργικά προβλήματα στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης