

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	14,45	14,44	0,01	1			1						1,76	1,74	
	01:00	13,64	13,64	0,00				1				1		2,07	2,18	
	02:00	12,80	12,80	0,00				1				1		3,24	3,22	
	03:00	12,59	12,59	0,00				1				1		3,02	3,00	
	04:00	12,48	12,48	0,00				1				1		2,87	2,88	
	05:00	13,22	13,22	0,00				1				1		3,58	3,60	
	06:00	15,16	15,16	0,00	1			1				1		3,65	3,55	
	07:00	17,60	17,60	0,00	1			1						4,77	4,79	
	08:00	17,79	17,79	0,00	1			1						5,01	4,99	
	09:00	17,84	17,82	0,03	1			1						5,13	5,11	
	10:00	17,60	17,50	0,10	1			1						4,90	4,90	
	11:00	17,37	17,21	0,16	1			1						4,60	4,60	
	12:00	17,61	17,30	0,32	1			1						4,85	4,82	
	13:00	17,57	17,15	0,42	1			1						4,83	4,82	
	14:00	16,52	15,94	0,58	1			1						3,76	3,76	
	15:00	15,75	14,80	0,94	1			1						3,00	2,59	
	16:00	15,85	14,84	1,01	1		1							2,97	2,98	
	17:00	17,53	16,29	1,24	1		1							4,54	4,57	
	18:00	19,67	18,24	1,43	1		1							6,60	6,62	
	19:00	21,98	20,53	1,45	1		1						1	7,03	7,01	
20:00	22,11	20,54	1,57	1		1						1	6,85	6,84		
21:00	20,43	18,64	1,79	1		1							6,45	6,46		
22:00	18,25	16,47	1,78	1		1							5,27	5,29		
23:00	16,54	15,18	1,36	1		1							3,66	3,61		

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 09:00 με 15:00 και από τις 22:00. Τα ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης