

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 3/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,62	2,40	0,22	0,00	1		1							0,77	0,77
	01:00	2,48	2,31	0,17	0,00	1		1			1				0,36	0,38
	02:00	2,32	2,12	0,19	0,00	1					1				0,79	0,79
	03:00	2,25	1,83	0,41	0,00	1									0,78	0,78
	04:00	2,24	1,77	0,47	0,00	1									0,78	0,78
	05:00	2,24	1,88	0,36	0,00	1									0,78	0,78
	06:00	2,38	2,31	0,08	0,00	1						1			0,83	0,82
	07:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1						1			0,88	0,89
	08:00	2,83	2,79	0,05	0,00	1								1	0,96	0,94
	09:00	2,97	2,97	0,00	0,00									1	0,83	0,84
	10:00	3,04	3,04	0,00	0,00				1					1	0,87	0,87
	11:00	3,05	3,05	0,00	0,00				1					1	0,81	0,75
	12:00	3,12	3,11	0,01	0,00	1			1						0,84	0,86
	13:00	3,06	3,05	0,01	0,00	1			1						0,99	0,99
	14:00	3,16	3,15	0,00	0,00	1			1						0,99	0,99
	15:00	2,99	2,99	0,00	0,00	1			1						0,98	0,98
	16:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1			1						0,97	0,97
	17:00	3,02	3,01	0,00	0,01	1			1						0,98	0,98
	18:00	3,27	3,26	0,00	0,00	1			1						0,99	0,99
	19:00	3,69	3,69	0,00	0,00	1			1			1			0,98	0,98
20:00	3,71	3,71	0,00	0,00	1			1			1			0,99	0,99	
21:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1			1			1			0,98	0,97	
22:00	3,18	3,18	0,00	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	2,87	2,87	0,00	0,00	1			1						0,92	0,92	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης