

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,26	21,26	0,00		1			1	1	1				4,91	4,95
	01:00	20,07	20,07	0,00					1	1	1				5,49	5,47
	02:00	19,16	19,11	0,05					1	1	1				4,58	4,57
	03:00	18,96	18,75	0,21					1	1	1				4,28	4,26
	04:00	18,88	18,66	0,23					1	1	1				4,17	4,19
	05:00	19,59	19,58	0,01					1	1	1				4,94	4,98
	06:00	21,72	21,72	0,00					1	1	1				6,92	6,93
	07:00	24,28	24,28	0,00					1	1	1		6		9,18	9,26
	08:00	25,05	25,05	0,00					1	1	1		5		9,47	9,35
	09:00	25,92	25,92	0,00					1	1	1		4		9,14	9,16
	10:00	25,96	25,96	0,01		1			1	1	1		2		8,37	8,38
	11:00	26,23	25,64	0,59		1			1	1	1		1		8,61	8,60
	12:00	26,92	25,90	1,03		1			1	1	1		1		8,94	8,88
	13:00	26,45	25,61	0,85		1			1	1	1		1		8,46	8,53
	14:00	24,54	23,42	1,12		1	1		1	1	1				6,21	5,74
	15:00	22,18	20,82	1,35		1	1		1		1				3,61	3,62
	16:00	22,64	21,24	1,40		1	1		1		1				3,99	4,03
	17:00	25,31	23,64	1,67		1	1		1		1				6,47	6,54
	18:00	29,09	26,93	2,16		1	1		1	1	1				7,18	7,14
	19:00	33,41	29,33	4,07		1	1		1	1	1				9,58	9,48
	20:00	33,42	27,54	5,88		1	1		1	1	1				8,93	8,91
	21:00	31,00	23,85	7,16			1		1	1	1				7,78	7,85
	22:00	27,79	19,58	8,21			1		1		1				8,71	8,62
	23:00	24,65	18,27	6,38			1		1		1				6,60	6,63

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος π

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης