

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,77	17,45	4,32			1		1		1				4,76	4,73
	01:00	20,16	15,81	4,35					1		1				5,79	6,00
	02:00	19,34	14,13	5,21					1		1				7,26	7,24
	03:00	19,26	12,84	6,42					1		1				7,15	7,13
	04:00	19,67	13,01	6,66					1		1				7,11	7,13
	05:00	19,37	14,63	4,74			1				1		1		6,41	6,28
	06:00	22,15	14,86	7,29			1				1		1		7,81	7,82
	07:00	25,45	16,20	9,25			1				1		1		8,47	8,45
	08:00	26,15	18,15	8,00			1				1	1			8,83	8,88
	09:00	25,97	18,85	7,12			1				1	1			9,32	9,30
	10:00	25,88	19,70	6,18			1				1	1			8,63	8,57
	11:00	26,29	19,94	6,35		1	1				1	1			7,95	7,91
	12:00	27,17	20,25	6,92		1	1				1	1			8,83	8,95
	13:00	27,11	19,66	7,44			1			1	1	1			8,28	8,32
	14:00	26,09	18,12	7,97						1	1	1			8,68	8,70
	15:00	24,77	17,60	7,17						1	1	1			8,09	8,13
	16:00	24,52	18,58	5,94						1	1	1			8,62	8,59
	17:00	27,49	21,23	6,25						1	1	1			9,61	9,72
	18:00	30,24	25,56	4,68			1			1	1	1			9,38	9,65
	19:00	33,36	29,22	4,14		1	1			1	1	1			9,95	11,38
	20:00	32,95	28,48	4,46		1	1			1	1	1			9,95	11,38
	21:00	30,40	25,24	5,16			1			1	1	1			9,29	9,76
	22:00	27,09	23,51	3,57			1			1	1	1			6,82	6,73
	23:00	24,24	21,24	3,00			1			1	1	1			4,40	4,55

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Τέρπανδρος π

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης