

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,06	3,52	1,54				1							1,56	1,57	
	01:00	4,80	3,39	1,41				1							1,48	1,48	
	02:00	4,61	3,30	1,30				1							1,35	1,35	
	03:00	4,52	3,26	1,26				1							1,26	1,26	
	04:00	4,54	3,28	1,26				1							1,28	1,28	
	05:00	4,61	3,69	0,92				1							1,35	1,36	
	06:00	5,08	4,04	1,05				1							1,56	1,57	
	07:00	5,43	3,78	1,65				1							1,68	1,68	
	08:00	5,86	4,25	1,61				1							1,81	1,81	
	09:00	6,18	4,64	1,54				1	1						1,83	1,83	
	10:00	6,43	4,89	1,54				1	1						1,97	1,98	
	11:00	6,91	5,58	1,32				1	1						2,12	2,14	
	12:00	7,16	5,77	1,38				1	1						2,20	2,20	
	13:00	7,41	6,47	0,95				1	1					1	1,97	1,95	
	14:00	6,82	5,29	1,53		1		1	1					1	2,04	2,08	
	15:00	6,38	4,59	1,79		1		1	1						1,96	1,96	
	16:00	6,10	4,66	1,44		1		1	1						1,76	1,76	
	17:00	6,21	4,61	1,60		1		1	1						1,85	1,86	
	18:00	7,01	5,28	1,74		1		1	1						1,84	1,79	
	19:00	7,82	6,06	1,77		1		1	1					1	2,38	2,40	
20:00	7,46	6,52	0,95		1		1	1					1	2,29	2,20		
21:00	6,75	5,40	1,36		1		1	1					1	2,04	2,02		
22:00	6,03	4,83	1,19		1		1	1						1,70	1,69		
23:00	5,41	4,37	1,04		1		1	1						1,16	1,18		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης