

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,00	3,91	1,09				1							1,55	1,55	
	01:00	4,66	3,84	0,82					1						1,24	1,18	
	02:00	4,48	3,86	0,62					1						1,23	1,23	
	03:00	4,39	3,64	0,75					1						1,13	1,13	
	04:00	4,41	3,71	0,70					1						1,16	1,16	
	05:00	4,42	3,64	0,78					1						1,16	1,17	
	06:00	4,79	3,98	0,81					1						1,50	1,51	
	07:00	5,05	4,60	0,45	1				1						1,13	1,09	
	08:00	4,88	4,72	0,17	1				1						0,65	0,66	
	09:00	5,11	4,84	0,27	1				1						0,65	0,56	
	10:00	5,21	4,65	0,56	1				1						0,65	0,31	
	11:00	5,44	4,74	0,69	1				1						0,72	0,54	
	12:00	5,99	5,06	0,93	1				1						1,62	1,64	
	13:00	5,77	4,83	0,94	1				1						1,48	1,45	
	14:00	5,11	4,51	0,61	1				1						0,81	0,78	
	15:00	4,70	4,38	0,32	1				1						0,35	0,36	
	16:00	4,82	4,49	0,33	1				1						0,47	0,48	
	17:00	5,27	5,00	0,26	1				1						0,91	0,93	
	18:00	6,03	5,82	0,21	1				1						1,65	1,67	
	19:00	7,21	7,13	0,08	1			1	1						1,62	1,52	
20:00	7,20	7,18	0,01	1			1	1						1,79	1,78		
21:00	6,61	6,56	0,05	1			1	1						1,26	1,25		
22:00	5,95	5,85	0,09				1	1						1,35	1,39		
23:00	5,37	5,19	0,18				1	1						1,06	1,05		

Τα ΑΠ το διάστημα 08:00 με 12:00 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης