

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή | | | | 4/10/2024 |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----------|------|---------------|------------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 0,00 | |
| α ρ ε τ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 6,69 | 5,49 | 1,20 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 01:00 | 6,48 | 5,13 | 1,35 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 02:00 | 6,42 | 5,24 | 1,18 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 03:00 | 6,32 | 5,19 | 1,13 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 04:00 | 6,21 | 5,28 | 0,93 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 05:00 | 6,25 | 5,56 | 0,69 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 06:00 | 6,27 | 5,40 | 0,87 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 07:00 | 6,72 | 5,80 | 0,93 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 08:00 | 7,59 | 6,38 | 1,21 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 09:00 | 7,88 | 6,44 | 1,44 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 10:00 | 7,96 | 6,58 | 1,38 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 11:00 | 8,05 | 6,56 | 1,49 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 12:00 | 6,93 | 5,82 | 1,11 | | 1 | | | | 4 | | 1,24 |
| | 13:00 | 8,22 | 7,13 | 1,10 | | 1 | | | | 6 | | 1,20 |
| | 14:00 | 8,11 | 6,59 | 1,52 | | 1 | | | | 5 | | 1,75 |
| | 15:00 | 7,72 | 6,49 | 1,23 | | 1 | | | | 5 | | 1,61 |
| | 16:00 | 7,69 | 6,69 | 0,99 | | 1 | | | | 5 | | 1,20 |
| | 17:00 | 7,88 | 6,86 | 1,02 | | 1 | | | | 5 | | 1,20 |
| | 18:00 | 8,14 | 6,66 | 1,48 | | 1 | | | | 5 | | 1,60 |
| | 19:00 | 8,87 | 6,78 | 2,09 | | 1 | | | | 5 | | 2,62 |
| | 20:00 | 8,63 | 6,62 | 2,00 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 21:00 | 7,24 | 5,61 | 1,64 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 22:00 | 5,70 | 5,30 | 0,40 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |
| | 23:00 | 5,39 | 5,39 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | | 2,65 |

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Κατά το διάστημα 11:55-12:35 εκτελέστηκαν εργασίες στο δίκτυο. Από τις 22:22 έως τις 07:45 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης