

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024		00:00	11,82	11,57	0,25	1			1	1		1,43
		01:00	10,98	10,72	0,26	1				1		3,26
		02:00	10,65	10,45	0,21	1				1		3,35
		03:00	10,37	10,15	0,23	1				1		3,11
		04:00	10,32	10,02	0,30	1				1		3,02
		05:00	10,62	10,59	0,03	1				1		3,34
		06:00	11,40	11,24	0,16	1				1		2,59
		07:00	12,51	12,29	0,22	1				1	1	2,02
		08:00	13,60	13,36	0,24	1				1	1	3,16
		09:00	14,19	14,10	0,09	1				1	1	3,75
		10:00	14,11	14,08	0,03	1				1	1	3,70
		11:00	14,46	14,46	0,00				1	1	1	3,68
		12:00	14,56	14,50	0,06				1	1	1	4,11
		13:00	14,57	14,50	0,07				1	1	1	4,15
		14:00	14,14	14,10	0,04				1	1	1	3,71
		15:00	13,32	13,32	0,00				1	1	1	2,87
		16:00	13,61	13,61	0,00				1	1	1	3,12
		17:00	14,01	14,01	0,00				1	1	1	3,35
		18:00	15,66	15,66	0,00	1			1	1	1	1,95
		19:00	17,77	17,77	0,00	1			1	1	1	3,17
		20:00	17,00	17,00	0,00	1			1	1	1	2,42
		21:00	15,67	15,67	0,00	1			1	1	1	1,10
		22:00	14,17	14,17	0,00	1				1	1	1,66
		23:00	12,82	12,82	0,00	1				1	1	2,43

Μερική διακοπή στις 17:50 λόγω βλάβης της G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης