

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Ε Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	15,28	12,55	2,73	1	1								3,71	3,66	
	01:00	13,94	12,46	1,47		1							1	2,14	2,14	
	02:00	13,29	9,68	3,60		1							1	4,59	4,62	
	03:00	12,93	9,54	3,39		1							1	4,38	4,37	
	04:00	12,99	9,53	3,46		1							1	4,41	4,42	
	05:00	13,67	10,07	3,60		1							1	4,77	4,77	
	06:00	15,01	11,42	3,59		1							1	5,03	5,04	
	07:00	16,55	12,83	3,71	1	1								4,90	4,90	
	08:00	17,56	14,42	3,14	1	1								4,96	4,69	
	09:00	18,12	15,25	2,88	1			1						4,03	4,39	
	10:00	19,09	14,98	4,11	1			1						6,23	6,24	
	11:00	18,74	15,06	3,68	1			1						5,50	5,41	
	12:00	20,27	17,59	2,69	1		1							6,05	6,12	
	13:00	19,95	17,49	2,46	1		1							6,94	6,94	
	14:00	18,93	16,45	2,48	1		1							6,17	6,14	
	15:00	17,03	14,93	2,10	1		1							4,30	4,30	
	16:00	17,29	15,01	2,28	1		1							4,51	4,51	
	17:00	18,44	15,45	2,99	1		1							5,57	5,58	
	18:00	19,93	17,78	2,15	1		1							6,86	6,86	
	19:00	22,00	21,43	0,57	1		1						1	6,92	6,91	
20:00	21,84	21,71	0,13	1		1						1	6,83	6,83		
21:00	20,26	20,18	0,08	1		1						1	5,26	5,23		
22:00	18,43	18,12	0,31	1		1						1	3,78	3,82		
23:00	16,92	15,89	1,03	1		1							4,27	4,24		

Τα ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης