

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Ε	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ηλιαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024		00:00	15,54	14,34	1,20			1						1	3,93	4,05
		01:00	14,57	12,90	1,68			1						1	5,03	5,01
		02:00	14,02	12,13	1,88			1						1	4,46	4,48
		03:00	13,65	11,44	2,20			1						1	4,07	4,07
		04:00	13,37	11,12	2,25			1						1	3,73	3,72
		05:00	13,60	11,19	2,41			1						1	3,95	3,97
		06:00	14,13	11,51	2,62			1						1	4,48	4,49
		07:00	15,18	12,87	2,31			1						1	5,27	5,28
		08:00	15,74	13,50	2,23			1						1	5,45	5,43
		09:00	16,67	15,65	1,02		1	1							3,27	3,03
		10:00	17,46	15,46	2,00	1	1								5,66	5,68
		11:00	18,44	16,61	1,83	1	1								5,48	5,07
		12:00	17,24	15,75	1,49	1		1							4,31	4,73
		13:00	16,82	15,10	1,72	1		1							4,06	4,34
		14:00	16,39	15,04	1,36	1		1							3,69	3,65
		15:00	15,37	14,25	1,12	1		1							2,63	2,62
		16:00	15,73	14,10	1,64	1		1							2,96	2,95
		17:00	16,93	14,98	1,96	1		1							4,13	4,16
		18:00	18,42	16,36	2,06	1		1							5,66	5,70
		19:00	20,95	19,06	1,88	1		1						1	7,26	7,27
	20:00	21,30	19,06	2,24	1		1						1	6,23	6,27	
	21:00	20,07	18,37	1,70	1		1						1	6,44	6,69	
	22:00	17,98	16,63	1,35	1		1							5,50	5,60	
	23:00	16,54	15,67	0,87	1		1							3,67	4,26	

Τα ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 το διάστημα 12:00 με 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης