

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 4/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1					1				0,92	0,92
	01:00	2,38	2,37	0,00	0,01	1					1				0,83	0,83
	02:00	2,26	2,21	0,03	0,02	1					1				0,77	0,77
	03:00	2,23	2,18	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	04:00	2,23	2,18	0,03	0,02	1					1				0,76	0,76
	05:00	2,23	2,14	0,07	0,02	1					1				0,76	0,76
	06:00	2,42	2,28	0,12	0,02	1					1				0,85	0,85
	07:00	2,60	2,39	0,19	0,02	1					1				0,91	0,91
	08:00	2,79	2,58	0,19	0,02	1					1				0,97	0,97
	09:00	3,04	2,83	0,19	0,02	1					1				0,98	0,98
	10:00	3,20	3,06	0,13	0,01	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,20	3,11	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,25	3,13	0,12	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,22	3,10	0,11	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,08	3,06	0,02	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,05	3,03	0,02	0,00	1		1							0,98	0,99
	16:00	2,94	2,94	0,00	0,00	1		1							0,98	0,98
	17:00	3,07	3,07	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
18:00	3,24	3,24	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99	
19:00	3,64	3,64	0,00	0,00	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	3,53	3,53	0,00	0,00	1		1				1			0,98	0,98	
21:00	3,33	3,32	0,01	0,00	1		1				1			0,92	0,92	
22:00	3,16	3,11	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99	
23:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1		1							0,96	0,95	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης