

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 5/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,60	2,59	0,00	0,00	1					1				0,91	0,91
	01:00	2,46	2,40	0,05	0,00	1					1				0,85	0,85
	02:00	2,38	2,31	0,07	0,00	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,22	2,17	0,04	0,00	1					1				0,71	0,71
	04:00	2,19	2,19	0,00	0,00	1							1		0,73	0,73
	05:00	2,20	2,15	0,05	0,00	1							1		0,74	0,74
	06:00	2,31	2,20	0,11	0,00	1							1		0,81	0,81
	07:00	2,42	2,36	0,06	0,00	1							1		0,84	0,84
	08:00	2,73	2,72	0,01	0,00	1							1		0,95	0,95
	09:00	2,99	2,97	0,02	0,00	1			1				1		0,97	0,97
	10:00	3,03	3,03	0,00	0,00	1			1						0,98	0,98
	11:00	3,11	3,11	0,00	0,00	1			1						0,99	0,99
	12:00	3,16	3,11	0,05	0,00	1			1						0,99	0,99
	13:00	3,20	3,11	0,09	0,00	1			1						0,99	0,99
	14:00	3,21	3,20	0,01	0,00	1			1						0,99	0,99
	15:00	3,06	3,05	0,01	0,00	1			1						0,99	0,99
	16:00	2,94	2,93	0,00	0,00	1			1						0,98	0,98
	17:00	3,00	2,89	0,10	0,01	1			1						0,98	0,98
18:00	3,33	3,14	0,18	0,02	1			1						0,99	0,99	
19:00	3,59	3,05	0,53	0,01	1			1				1		0,99	0,99	
20:00	3,59	2,72	0,87	0,00	1			1				1		0,99	0,99	
21:00	3,36	3,13	0,23	0,00	1			1						0,99	0,99	
22:00	3,14	3,08	0,06	0,00	1			1						0,99	0,99	
23:00	2,90	2,89	0,00	0,01	1			1						0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης