

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 6/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,71	2,70	0,01	0,00	1		1							0,79	0,80
	01:00	2,47	2,44	0,02	0,00	1					1				0,86	0,86
	02:00	2,32	2,25	0,07	0,00	1					1				0,80	0,80
	03:00	2,27	2,21	0,06	0,00	1					1				0,76	0,76
	04:00	2,24	2,16	0,06	0,01	1					1				0,73	0,73
	05:00	2,21	2,18	0,01	0,01	1					1				0,69	0,70
	06:00	2,27	2,26	0,00	0,00	1					1				0,76	0,76
	07:00	2,36	2,30	0,05	0,01	1					1				0,82	0,82
	08:00	2,59	2,57	0,02	0,01	1					1				0,90	0,91
	09:00	2,84	2,77	0,07	0,00	1					1				0,97	0,97
	10:00	3,16	3,02	0,13	0,00	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,37	3,32	0,05	0,00	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,40	3,40	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,39	3,39	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,25	3,25	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,00	2,99	0,01	0,00	1		1							0,98	0,98
	16:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1		1							0,96	0,96
	17:00	2,97	2,89	0,08	0,01	1		1							0,98	0,98
18:00	3,13	3,03	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99	
19:00	3,52	3,38	0,14	0,00	1		1							0,99	0,99	
20:00	3,55	3,45	0,09	0,01	1		1			1				0,98	0,98	
21:00	3,38	3,36	0,01	0,00	1		1			1				0,96	0,96	
22:00	3,13	3,02	0,11	0,00	1		1							0,99	0,99	
23:00	2,79	2,58	0,21	0,01	1		1				1			0,62	0,61	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης