

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	22,29	19,47	2,82			1		1		1				6,52	6,52
		01:00	20,85	18,49	2,36			1		1		1				5,06	5,06
		02:00	19,94	17,98	1,96			1		1		1				4,15	4,15
		03:00	19,50	17,67	1,83			1		1		1				3,71	3,72
		04:00	19,58	18,55	1,03			1		1		1				3,80	3,76
		05:00	19,99	18,59	1,40			1		1		1				4,14	4,15
		06:00	21,34	17,03	4,31			1				1	1			6,21	6,34
		07:00	23,68	19,79	3,89		1	1				1	1			8,12	8,17
		08:00	24,84	21,22	3,62		1	1				1	1			8,05	8,05
		09:00	24,79	20,74	4,05		1	1				1	1			8,02	8,03
		10:00	23,98	20,07	3,90		1	1				1	1			7,32	7,26
		11:00	24,29	21,03	3,26		1	1				1	1			7,51	7,48
		12:00	24,44	20,79	3,65		1	1				1	1			7,62	7,68
		13:00	24,13	18,94	5,19			1			1		1			7,93	8,00
		14:00	21,98	17,47	4,51						1		1			6,69	6,64
		15:00	20,62	15,27	5,36						1		1			7,82	7,92
		16:00	21,18	15,97	5,22		1				1		1			8,45	8,32
		17:00	23,56	18,69	4,87		1				1		1			8,71	8,36
		18:00	27,22	21,96	5,26			1			1		1			9,51	8,26
		19:00	31,48	28,20	3,28		1	1			1	1	1			9,74	7,44
		20:00	31,96	28,86	3,11			1			1	1	1		3	10,42	7,42
		21:00	29,57	27,50	2,06			1			1	1	1		1	9,44	7,42
		22:00	26,45	24,91	1,54			1			1	1	1		1	6,87	7,42
		23:00	23,72	23,31	0,40			1			1	1	1			4,96	7,42

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις 16:30 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης