

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	21,66	21,20	0,47			1		1		1				5,95	7,42	
	01:00	20,30	20,01	0,29			1		1		1				4,81	7,42	
	02:00	19,52	19,08	0,44			1		1		1				3,73	7,42	
	03:00	19,12	18,74	0,38			1		1		1				3,69	7,42	
	04:00	19,22	19,17	0,04			1		1		1				4,28	7,42	
	05:00	20,02	20,02	0,00			1		1		1				4,81	7,42	
	06:00	22,08	22,08	0,00		1	1				1	1			5,29	7,42	
	07:00	24,58	24,58	0,00		1	1				1	1		1	1	6,97	7,42
	08:00	26,11	26,11	0,00		1	1				1	1		1	3	7,67	7,42
	09:00	25,89	25,89	0,00		1	1				1	1		1	3	7,68	7,42
	10:00	25,80	25,80	0,00		1	1				1	1		1	3	7,34	7,42
	11:00	26,39	26,32	0,06		1	1				1	1		2	3	7,82	7,74
	12:00	26,73	26,43	0,29		1	1				1	1		3	2	7,81	7,70
	13:00	26,38	25,74	0,64		1	1			1		1		2	1	7,48	7,39
	14:00	24,24	23,72	0,52		1	1			1		1		1		6,19	6,14
	15:00	22,07	20,99	1,08		1	1			1		1				4,98	4,93
	16:00	22,53	21,69	0,84		1	1			1		1				5,14	5,16
	17:00	25,03	24,62	0,42		1	1			1		1				4,40	4,33
	18:00	28,93	28,67	0,26		1	1			1	1	1				6,49	6,56
	19:00	32,61	32,32	0,30		1	1			1	1	1		2	2	8,71	8,76
20:00	32,61	32,06	0,55		1	1			1	1	1			3	8,91	8,88	
21:00	29,58	28,43	1,15		1	1			1	1	1			1	7,28	7,19	
22:00	26,13	24,76	1,37		1	1			1	1	1			2	5,74	5,80	
23:00	22,75	21,53	1,22		1	1			1	1				1	5,12	5,13	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 5MW. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Έως τις 11:30 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης