

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024		
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,86	1,77	0,09	1		1						0,65	0,65
	01:00	1,82	1,74	0,09	1		1						0,64	0,64
	02:00	1,80	1,72	0,08	1		1						0,63	0,63
	03:00	1,77	1,70	0,07	1		1						0,62	0,62
	04:00	1,75	1,68	0,07	1		1						0,61	0,61
	05:00	1,73	1,68	0,05	1		1						0,60	0,60
	06:00	1,80	1,78	0,02	1		1						0,63	0,63
	07:00	1,87	1,85	0,02	1		1						0,66	0,65
	08:00	2,13	2,10	0,03	1		1					1	0,57	0,51
	09:00	1,98	1,91	0,07	1		1					1	0,31	0,31
	10:00	1,98	1,92	0,06	1		1					1	0,29	0,29
	11:00	2,04	1,95	0,08	1		1					1	0,36	0,36
	12:00	2,02	1,94	0,08	1		1					1	0,33	0,33
	13:00	2,00	1,95	0,05	1		1					1	0,32	0,31
	14:00	1,92	1,90	0,02	1		1					1	0,27	0,24
	15:00	1,75	1,73	0,01	1		1						0,47	0,59
	16:00	1,72	1,67	0,05	1		1						0,59	0,59
	17:00	1,93	1,80	0,13	1		1						0,67	0,67
	18:00	2,21	2,08	0,13	1	1	1						0,65	0,65
	19:00	2,50	2,29	0,22	1	1	1						0,82	0,82
20:00	2,39	2,12	0,27	1	1	1						0,71	0,71	
21:00	2,27	2,06	0,21	1	1	1						0,60	0,60	
22:00	2,13	1,76	0,37	1	1	1						0,46	0,45	
23:00	1,97	1,69	0,28		1	1						0,57	0,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης