

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
7/10/24 0:00	99,22	93,88	5,34	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	23,54
7/10/24 1:00	93,51	88,91	4,59	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,70	22,86
7/10/24 2:00	90,21	88,82	1,39	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	23,89	21,78
7/10/24 3:00	88,43	85,65	2,77	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	30,58	20,05
7/10/24 4:00	88,21	85,14	3,07	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,53	19,80
7/10/24 5:00	92,48	89,09	3,39	0,00	1	1		1	1							1		1		1		1	31,70	24,07
7/10/24 6:00	101,74	97,84	3,90	0,00	1	1		1	1							1		1	1	1		1	31,70	27,84
7/10/24 7:00	115,61	110,69	4,49	0,43	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	31,70	33,85
7/10/24 8:00	129,63	120,41	4,27	4,95	1	1		1	1							1	1	1	1	1		1	33,73	38,61
7/10/24 9:00	141,69	126,50	5,98	9,21	1	1		1	1							1	1	1	1			1	42,30	42,34
7/10/24 10:00	146,74	129,56	3,83	13,36	1	1		1	1							1	1	1	1				43,97	43,95
7/10/24 11:00	147,65	129,56	2,26	15,83	1	1		1	1							1	1	1	1		1		39,64	37,84
7/10/24 12:00	151,08	130,01	2,87	18,20	1	1		1	1	1						1	1	1	1		1		32,89	32,92
7/10/24 13:00	152,37	132,76	3,06	16,55	1	1		1	1	1						1	1	1	1		1		39,63	39,58
7/10/24 14:00	149,43	130,97	3,55	14,92	1	1		1	1	1						1	1	1	1		1		39,87	39,73
7/10/24 15:00	143,12	124,31	5,20	13,60	1	1		1	1	1						1	1	1	1				36,69	36,42
7/10/24 16:00	142,95	125,67	5,09	12,19	1	1		1	1	1						1	1	1	1				38,22	38,27
7/10/24 17:00	143,35	133,36	3,31	6,67	1	1		1	1	1						1	1	1	1				42,32	42,34
7/10/24 18:00	146,00	142,70	2,61	0,69	1	1		1	1	1						1	1	1	1				43,49	43,52
7/10/24 19:00	151,39	148,40	2,99	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1		1		45,27	45,26
7/10/24 20:00	145,89	143,15	2,74	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1		1		43,59	43,53
7/10/24 21:00	133,96	130,89	3,07	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1				39,83	39,74
7/10/24 22:00	120,40	117,35	3,05	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1				32,11	32,75
7/10/24 23:00	108,61	104,91	3,70	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1				31,70	24,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 & Νο3 λόγω απήματος ΑΗΣ Καπαβιάς για μειωμένη παραγωγή .