

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 7/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,55	2,45	0,10	0,00	1		1							0,81	0,82
	01:00	2,37	2,26	0,10	0,01	1					1				0,82	0,83
	02:00	2,26	2,23	0,02	0,00	1					1				0,74	0,74
	03:00	2,18	2,17	0,00	0,01	1					1				0,67	0,67
	04:00	2,17	2,14	0,02	0,01	1					1				0,65	0,66
	05:00	2,22	2,19	0,03	0,00	1					1				0,70	0,70
	06:00	2,32	2,30	0,02	0,00	1					1				0,79	0,79
	07:00	2,56	2,44	0,11	0,00	1					1				0,89	0,89
	08:00	2,81	2,67	0,13	0,01	1					1				0,97	0,97
	09:00	2,94	2,85	0,09	0,00	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1				0,97	0,91
	11:00	3,31	3,30	0,01	0,00	1					1				0,43	0,44
	12:00	3,29	3,24	0,05	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	3,14	3,03	0,10	0,00	1					1				0,88	0,87
	14:00	3,08	2,48	0,42	0,18	1					1				0,88	0,86
	15:00	2,83	1,84	0,59	0,40	1							1		0,94	0,93
	16:00	2,85	1,94	0,51	0,40	1							1		0,95	0,95
	17:00	2,99	2,04	0,55	0,41	1							1		0,97	0,97
	18:00	3,20	2,11	0,68	0,41	1							1		0,99	0,99
19:00	3,63	2,30	0,64	0,69	1							1		0,99	0,99	
20:00	3,57	2,32	0,55	0,70	1							1		0,99	0,99	
21:00	3,44	2,43	0,50	0,50	1							1		0,99	0,99	
22:00	3,14	2,26	0,48	0,40	1							1		0,99	0,99	
23:00	2,78	2,20	0,57	0,02	1							1		0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Στις 10:43-11:00 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης