

Δικαιολογητικά έγγραφα

[που συνοποβάλλονται με την αίτηση σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ ισχύος μεγαλύτερης των 10,8kW στο Δίκτυο ΧΤ ή ΜΤ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά]

Κατά την υποβολή αιτήσεων σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ εγκατεστημένης ισχύος >10,8kW απαιτείται η συνοποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και επιμέρους ανάλυση και επεξήγηση αυτών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	
1	Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης χορήγησης ΟΠΣ
2	Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα.
3	Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με την περ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4951/2022.
4	Εγγυητική Επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4951/2022.
5	Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό γεωργικής γης.
6	Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4951/2022.
7	Συνοπτική τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού.
8	Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις εξοπλισμού του σταθμού.
9	Ηλεκτρικό Μονογραμμικό Διάγραμμα του σταθμού και του υποσταθμού χαμηλής/μέσης τάσης, με ψηφιακή υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
10	Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος χώρου εγκατάστασης του σταθμού.
11	Τοπογραφικό διάγραμμα – Διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες του πολυγώνου του ακινήτου και με ενδεικτική απεικόνιση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του σταθμού.
12	Αποδεικτικό πληρωμής Διαχειριστικού Τέλους Υποβολής Αίτησης.
13	Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ συνοδευόμενη από το τοπογραφικό σκαρίφημα με τα όρια της θέσης εγκατάστασης του σταθμού.
14	Συμπληρωμένο το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού.
15	Πιστοποιητικά από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
16	Έκθεση Δοκιμών της ανεμογεννήτριας (Α/Γ).
17	Υπεύθυνη Δήλωση για σταθμό από Ενεργειακή Κοινότητα.
18	Υπεύθυνες δηλώσεις Παραγωγού.
19	Λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα.

1. Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης χορήγησης ΟΠΣ.

Για όλους τους σταθμούς ανεξαρτήτως τεχνολογίας και ισχύος μεγαλύτερης των 10,8 kW συμπληρώνεται το **έντυπο αίτησης χορήγησης ΟΠΣ** με τα στοιχεία του αιτούντος και της εγκατάστασης του σταθμού.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα.

Αναφορικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος φορέα απαιτούνται:

Για εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική Εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα):

- Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης κ.λπ.).
- Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.

Για λοιπά νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.):

- Αντίγραφο Ιδρυτικής πράξης και των τροποποιήσεων αυτής ή αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού.
- Απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, Δ.Σ. και της εκπροσώπησης κ.λπ.

Για φυσικό πρόσωπο:

- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Παραστατικό/Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Για σταθμούς επί εδάφους που υπόκεινται σε διαδικασία ΠΠΔ/ΕΠΟ, απαιτείται η εκδοθείσα Υπαγωγή σε ΠΠΔ ή Απόφαση ΕΠΟ.

Για σταθμούς επί εδάφους που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΠΔ/ΕΠΟ, απαιτείται είτε η εκδοθείσα βεβαίωση απαλλαγής από ΠΠΔ/ΕΠΟ, είτε η κατατεθείσα αίτηση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΠΠΔ/ΕΠΟ εφόσον έχει παρέλθει το 20ήμερο από την σχετική υποβολή της και χωρίς να έχει εκδοθεί αρνητική γνωμοδότηση επί αυτής.

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς ανεμογεννητριών επί κτιρίου ή άλλων δομικών κατασκευών ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων καθώς και για σταθμούς ανεμογεννητριών σε χερσαία έκταση λιμένων, δεν απαιτείται Παραστατικό Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

4. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4951/2022.

Κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης ΟΠΣ απαιτείται αντίγραφο εγγυητικής επιστολής υπέρ ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με οριζόμενα στο ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), το πρωτότυπο της οποίας προσκομίζεται στην αρμόδια μονάδα διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολή της αίτησης σύνδεσης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής:

- Α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
- Β) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς.
- Γ) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού.
- Δ) Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.)
- Ε) Οι Ενεργειακές Κοινότητες άνω των 60 εκ των οποίων τα 50 μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα.
- ΣΤ) Οι Ενεργειακές Κοινότητες με συμμετοχή Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού.
- Ζ) Οι Σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται επί κτιρίου.
- Η) Οι Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από Αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006).

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά χαρακτηρισμού γεωργικής γης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης, κατά την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/29.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 3149).

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4951/2022.

Στην περίπτωση εξαιρούμενων σταθμών, τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού που απαιτούνται, είναι τα ακόλουθα:

Για ιδιωτικές και δημοτικές εκτάσεις:

- Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022).

Για δημόσιες μη δασικές εκτάσεις (εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, των Κτηματικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

- Απόφαση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο για τη μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης του χώρου εγκατάστασης με σκοπό την υλοποίηση και εγκατάσταση του σταθμού από τον αιτούντα.

Για δασικές εκτάσεις:

- Σε περίπτωση δημόσιας δασικής έκτασης: Έγκριση Επέμβασης.
- Σε περίπτωση ιδιωτικής δασικής έκτασης: Έγκριση Επέμβασης και Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022).

7. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού.

Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, θα γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται κατά περίπτωση (πλήθος και τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων, του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της κινητήριας μηχανής, της γεννήτριας/ανεμογεννήτριας, των μετατροπών ισχύος, του μετασχηματιστή ανύψωσης σε περίπτωση σύνδεσης στη ΜΤ, των συσσωρευτών και των μετατροπών τους σε περίπτωση εγκατάστασης σταθμού με σύστημα αποθήκευσης, οι τύποι καλωδίων, η συνδεσμολογία, οι γειώσεις, οι διατάξεις προστασίας, οι διατάξεις αντιστάθμισης, κ.ά.) και θα περιγράφεται η χωροθέτηση της εγκατάστασης επί του τοπογραφικού.

Για υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ), ειδικότερα, θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιμέρους συνιστωσών του ΥΒΣ, η οποία να περιλαμβάνει την δομή και την αρχιτεκτονική του συστήματος καθώς και τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού και του λογισμικού (όπως υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας, χρόνος δειγματοληψίας σημάτων, κ.λπ.).

Επιπλέον, για σταθμό που συνδέεται στο δίκτυο ΜΤ απαιτείται τεχνική περιγραφή του υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Αυτοπαραγωγού χωρίς έγχυση ενέργειας απαιτείται επιπρόσθετα σχετική τεκμηρίωση με αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και του τρόπου με τον οποίο θα επιτυγχάνεται και θα διασφαλίζεται η μη έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο.

8. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του σταθμού.

Αναφορικά με τα τεχνικά εγχειρίδια και τις πιστοποιήσεις του εξοπλισμού, απαιτείται πλήρης περιγραφή αυτού με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του. Ειδικότερα, απαιτούνται κατά περίπτωση τα τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή του καθενός:

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

- Των φωτοβολταϊκών πλαισίων με αναγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

- Των αντιστροφών.
- Του/-ων μετασχηματιστή/-ών ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ, στα οποία θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομαστική ισχύς, η ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, η τάση βραχυκυκλώσεως, η συνδεσμολογία τυλιγμάτων και η διάταξη γείωσης ουδέτερου κόμβου.

Για σταθμούς με στρεφόμενες γεννήτριες:

- Του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε περίπτωση επιλογής του, στα οποία θα αναγράφεται κατ' ελάχιστον η ονομαστική ενεργός ισχύς συνεχούς λειτουργίας στην έξοδό του, ο τύπος-μοντέλο της κινητήριας μηχανής και ο τύπος-μοντέλο της γεννήτριας.
- Της κινητήριας μηχανής, στα οποία θα αναγράφεται κατ' ελάχιστον η ονομαστική μηχανική ισχύς συνεχούς λειτουργίας στον άξονά της.
- Της γεννήτριας (πλην ανεμογεννήτριας), στα οποία θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον το είδος της (σύγχρονη, ασύγχρονη, κτλ), η ονομαστική ισχύς, ο ονομαστικός συντελεστής ισχύος, η ονομαστική τάση και η κορεσμένη υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση της.
- Της ανεμογεννήτριας (Α/Γ), στα οποία θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον τα βασικά της χαρακτηριστικά όπως το είδος της (Double Fed, Full Scale Converter, κτλ), η διάμετρος πτερωτής, το ύψος του ρότορα, η ονομαστική ισχύς, ο ονομαστικός συντελεστής ισχύος, η ονομαστική τάση καθώς και το ρεύμα ή ισχύς βραχυκύκλωσης για 3-φασικό βραχυκύκλωμα στην έξοδο της Α/Γ (ήτοι στην πλευρά ΜΤ του μετασχηματιστή ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ για αιολικούς σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ).
- Του μετατροπέα ισχύος σε περίπτωση χρήσης του, στα οποία θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομαστική ισχύς και η διακοπτική του συχνότητα.
- Του/-ων μετασχηματιστή/-ών ανύψωσης ΧΤ/ΜΤ για σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ, στα οποία θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομαστική ισχύς, η ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, η τάση βραχυκυκλώσεως, η συνδεσμολογία τυλιγμάτων και η διάταξη γείωσης ουδέτερου κόμβου.

Ειδικότερα στην περίπτωση ανεμογεννήτριας (Α/Γ) εκτός των πιστοποιητικών από το Κ.Α.Π.Ε., απαιτούνται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ,οι πιστοποιήσεις ποιότητας ισχύος της Α/Γ (π.χ. IEC61400-21, IEC61000-3) ή το πιστοποιητικό δοκιμών της Α/Γ με αναγραφή κατ' ελάχιστον του συντελεστή μεταβολής της τάσης $ku(\psi k)$ συναρτήσεως της γωνίας βραχυκυκλώσεως του δικτύου ή/και του συντελεστή μέγιστου ρεύματος ζεύξης k_{imax} καθώς και των μετρήσεων εκπομπών flicker.

Για σταθμούς με σύστημα αποθήκευσης επιπρόσθετα των προαναφερθέντων:

- Των συσσωρευτών και του μετατροπέα τους καθώς και των αισθητήρων έξυπνων μετρητών.

Για σταθμούς από Αυτοπαραγωγούς χωρίς έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο επιπρόσθετα των προαναφερθέντων:

- Του εξοπλισμού με τον οποίο επιτυγχάνεται η μη έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο.

9. Ηλεκτρικό Μονογραμμικό Διάγραμμα του σταθμού και του υποσταθμού χαμηλής/μέσης τάσης, με ψηφιακή υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.

Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, το οποίο θα είναι σφραγισμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό), θα παρουσιάζεται λεπτομερώς κατά περίπτωση ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης (φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες/ανεμογεννήτριες, μετατροπείς ισχύος, μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης) με διακριτή αρίθμηση, οι διατάξεις αντιστάθμισης, τα μέσα απόζευξης και προστασίας, κ.ά.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση Αυτοπαραγωγού με μη διοχέτευση ενέργειας στο Δίκτυο θα παρουσιάζεται επιπρόσθετα ο εξοπλισμός επίτευξης αυτής, ενώ σε περίπτωση σταθμού με σύστημα αποθήκευσης θα παρουσιάζονται επιπρόσθετα οι συσσωρευτές και οι μετατροπείς αυτών.

10. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλο υπόβαθρο (Χάρτης ΓΥΣ, Δορυφορική Εικόνα, Ορθοφωτοχάρτης κτηματολογίου), επί του οποίου αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ' 87 (κορυφές πολυγώνου του γηπέδου), προκειμένου για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως, άλλως τη διεύθυνση του ακινήτου.

11. Τοπογραφικό διάγραμμα - Διάγραμμα κάλυψης με συντεταγμένες του πολυγώνου του ακινήτου και με ενδεικτική απεικόνιση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του σταθμού.

Για σταθμούς που υπάγονται στην υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα κάλυψης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού, στο οποίο θα αναγράφονται οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 των κορυφών πολυγώνου του ακινήτου και θα απεικονίζεται ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού του σταθμού.

12. Αποδεικτικό πληρωμής διαχειριστικού τέλους υποβολής αίτησης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4951/2022 (ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), για την υποβολή αίτησης χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης απαιτείται η

πληρωμή διαχειριστικού τέλους υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24 %.

Ο αιτών φορέας οφείλει να καταβάλει το συνολικό ποσό των **τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €)** του ως άνω διαχειριστικού τέλους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ στην **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ** με στοιχεία :

Διεύθυνση Περιφέρειας ΔΕΔΔΗΕ	Τραπεζικός Λογαριασμός (IBAN)
Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ)	GR7001100400000004047383064
Πελοποννήσου - Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)	GR1801100400000004047385358
Νήσων (ΔΠΝ)	GR9801100400000004047384112

Στο αποδεικτικό πληρωμής που θα επισυνάπτεται, θα πρέπει να αναφέρεται η Επωνυμία και το ΑΦΜ του αιτούντος φορέα, ενώ στην Αιτιολογία Κατάθεσης θα αναγράφεται συνοπτικά η τεχνολογία και το τοπωνύμιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής διαχειριστικού τέλους:

Α) Οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από Αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006).

Β) Οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτοκατανάλωσης χωρίς δυνατότητα έγχυσης της Πλεονάζουσας Ενέργειας στο Δίκτυο ή το Σύστημα.

13. Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ συνοδευόμενη από το τοπογραφικό σκαρίφημα με τα όρια της θέσης εγκατάστασης του σταθμού.

Για σταθμούς που υπάγονται στην υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής από τον Φορέα Αδειοδότησης Α' Φάσης, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω εγγράφου το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από το τοπογραφικό σκαρίφημα με τα όρια της θέσης εγκατάστασης του σταθμού.

14. Συμπληρωμένο το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού.

Για Υβριδικούς σταθμούς συμπληρώνεται το **Παράρτημα I**, για τους σταθμούς λοιπών τεχνολογιών (πλην Φωτοβολταϊκών) συμπληρώνεται το **Παράρτημα II** και για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς το **Παράρτημα III**.

Σημειώνεται ότι τα δηλωθέντα στο Παράρτημα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω των τεχνικών φυλλαδίων από τον κατασκευαστή του.

15. Πιστοποιητικά από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Για σταθμό μικρών Α/Γ ≤ 60 kW, απαιτείται η βεβαίωση πιστοποίησης της ανεμογεννήτριας από το Κ.Α.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3150/30.7.2020).

16. Έκθεση Δοκιμών της ανεμογεννήτριας (Α/Γ).

Αναφορικά με την Έκθεση Δοκιμών της Α/Γ στην περίπτωση σταθμού μικρής Α/Γ, απαιτείται η συμπλήρωση του κατάλληλου υποδείγματος αναλόγως του εξοπλισμού που επιλέγεται. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Το Υπόδειγμα 1, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61000-3-2 και IEC 61000-3-3 με ονομαστικό ρεύμα $I_n \leq 16$ A/φάση, ήτοι ισχύ περίπου 11 kVA/3φ ή 3,7 kVA/1φ.

Το Υπόδειγμα 2, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61000-3-11 και IEC 61000-3-12 με ονομαστικό ρεύμα $16 \text{ A} < I_n \leq 75$ A/φάση, ήτοι ισχύ περίπου 11 kVA/3φ ή 3,7 kVA/1φ $< S_n \leq 51,8$ kVA/3φ.

Το Υπόδειγμα 3, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61400-21 και θα πρέπει να συνοδεύεται από το Υπόδειγμα 1 ή 2 κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι τα δηλωθέντα στην Έκθεση Δοκιμών τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω των τεχνικών φυλλαδίων από τον κατασκευαστή του ή/και των πιστοποιητικών ποιότητας ισχύος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

17. Υπεύθυνη Δήλωση για σταθμό από Ενεργειακή Κοινότητα.

Για σταθμό από Ενεργειακή Κοινότητα ή από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (Ε.Κ.Π.) ή από Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) υπό το καθεστώς αποζημίωσης ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ενεργειακής Κοινότητας. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της δεν συμμετέχουν σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικό Σταθμό.

18. Υπεύθυνες δηλώσεις Παραγωγού.

Όροι που θα δηλώνονται με **Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86**, ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr

- Ο σταθμός υποχρεούται σε έκδοση Απόφασης ΕΠΟ / Υπαγωγής σε ΠΠΔ, ή σε βεβαίωση απαλλαγής από ΑΕΠΟ/ΠΠΔ, ή απαλλάσσεται πλήρως από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση *(επιλέγεται το ισχύον)*.
- Ο σταθμός δεν έχει λάβει αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή *(δηλώνεται στην περίπτωση προσκόμισης της κατατεθείσας αίτησης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ)*.

- Έχω τη νόμιμη κατοχή ή χρήση (*επιλέγεται το ισχύον*) του χώρου επί του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός αυτοπαραγωγής.
- Έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες ή /και διοικητικές πράξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες έχω λάβει αρμοδίως και παραμένουν στο προσωπικό αρχείο μου.
- Τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου είναι αληθή.
- Δήλωση τήρησης όρων για Αυτοπαραγωγό Ενεργειακού Συμψηφισμού πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης του σταθμού σε Ενεργειακό Συμψηφισμό, που προβλέπονται στην Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 93976/2772 (ΦΕΚ Β' 5074/5.9.2024) όπως ισχύει
- Δήλωση τήρησης όρων για Αυτοπαραγωγό Ενεργειακού Συμψηφισμού πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης του σταθμού σε Ενεργειακό Συμψηφισμό, που προβλέπονται στην Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 93976/2772 (ΦΕΚ Β' 5074/5.9.2024) όπως ισχύει
- Δήλωση τήρησης όρων για Αυτοπαραγωγό Ενεργειακού Συμψηφισμού πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης του σταθμού σε Ενεργειακό Συμψηφισμό, που προβλέπονται στην Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 93976/2772 (ΦΕΚ Β' 5074/5.9.2024) όπως ισχύει
- Σε περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού από φυσικά και νομικά πρόσωπα (*πλην από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ)*) τις προ συμψηφισμό παροχές.
- Για σταθμούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού οι οποίοι **δεν** θα εγχέουν ενέργεια προς το Δίκτυο: δήλωση ότι ο σταθμός αυτοπαραγωγής που πρόκειται να εγκαταστήσει δε θα εγχέει ηλεκτρική ενέργεια προς το Δίκτυο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του
- Για σταθμούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης:
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι το σύστημα αποθήκευσης δε θα ανταλλάσσει ενέργεια με το Δίκτυο, δηλαδή οι συσσωρευτές δε θα φορτίζουν από το Δίκτυο και δεν θα εκφορτίζουν σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.
- Δήλωση για μεταβίβαση σταθμού που εξαιρείται από εγγυοδοσία
- Θα τηρηθεί η πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4951/2022 σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού ή αλλαγής της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του κατόχου του σταθμού

Επιπλέον για σταθμούς με Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων:

- Ότι τα στοιχεία που κατατίθενται στο Διαχειριστή ΜΔΝ είναι ίδια με αυτά που υποβλήθηκαν στον Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Α' Φάση βάσει των οποίων εκδόθηκε η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

Επιπλέον για σταθμούς βιομάζας – βιοαερίου:

- Την κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός, βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας του άρθρου 4 παρ. 1 β. του Ν.4414/2016.
- Την χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη και τη διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κ.λπ.).

Επιπλέον για μικρές Α/Γ:

- **Δήλωση τήρησης όρων για μικρές Α/Γ:**
πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για τον σταθμό που προβλέπονται στην Υ.Α. υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ Β' 3150/30.7.2020)
- **Δήλωση ταύτισης εξοπλισμού για μικρές Α/Γ:**
ο εξοπλισμός του σταθμού στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζεται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και τα δηλούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ισχύος

19. Λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση που ο αιτών φορέας επιθυμεί να υποβάλει επιπρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα εκτός των προαναφερθέντων.