

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,81	4,60	0,21				1							0,93	1,01
	01:00	4,49	4,14	0,35				1							1,25	1,24
	02:00	4,32	4,05	0,27				1							1,06	1,06
	03:00	4,17	3,99	0,18				1							0,92	0,92
	04:00	4,17	4,06	0,11				1							0,91	0,91
	05:00	4,24	4,05	0,19				1							0,99	0,99
	06:00	4,67	4,26	0,40				1							1,38	1,39
	07:00	4,92	4,45	0,47				1							1,13	1,07
	08:00	5,25	4,96	0,29	1				1						0,66	0,68
	09:00	5,63	5,18	0,45	1				1						1,29	1,28
	10:00	5,36	4,99	0,37	1				1						1,03	1,03
	11:00	4,87	4,59	0,28	1				1						0,54	0,53
	12:00	4,75	4,62	0,13	1				1						0,40	0,49
	13:00	4,79	4,51	0,28		1			1						0,54	0,57
	14:00	4,54	4,34	0,20		1			1						0,23	0,22
	15:00	4,12	3,78	0,34					1						0,50	0,56
	16:00	4,29	3,89	0,40					1						1,01	1,03
	17:00	4,88	4,69	0,18					1						1,25	0,71
	18:00	5,81	5,65	0,16	1				1						1,42	1,45
	19:00	6,80	6,59	0,20	1	1			1						1,73	1,68
20:00	6,84	6,74	0,09	1	1			1						1,55	1,55	
21:00	6,30	6,26	0,04	1	1			1						1,00	1,06	
22:00	5,66	5,65	0,01	1				1						1,32	1,33	
23:00	5,00	5,00	0,00	1				1						0,67	0,68	

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας από τις 13:00. Μερική διακοπή στις 17:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης