

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | Τρίτη 8/10/2024 | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 2,00 | | |
| Η ε ρ ε ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 6,48 | 6,48 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 01:00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 02:00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 03:00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 04:00 | 6,14 | 6,14 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 05:00 | 5,63 | 5,63 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 06:00 | 5,78 | 5,78 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 07:00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | | 2,65 |
| | 08:00 | 6,77 | 6,67 | 0,11 | | 1 | | | | 5 | | 2,65 |
| | 09:00 | 7,34 | 6,79 | 0,55 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2,65 |
| | 10:00 | 7,39 | 7,14 | 0,26 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 11:00 | 7,19 | 6,92 | 0,27 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 12:00 | 6,85 | 6,58 | 0,28 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2,65 |
| | 13:00 | 6,86 | 6,49 | 0,37 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2,65 |
| | 14:00 | 7,19 | 7,14 | 0,05 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 15:00 | 6,93 | 6,93 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 16:00 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 17:00 | 7,08 | 7,08 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 18:00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |
| | 19:00 | 8,07 | 8,07 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2 | 2,65 |
| | 20:00 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2 | 2,65 |
| | 21:00 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2 | 2,65 |
| | 22:00 | 7,26 | 7,26 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2 | 2,65 |
| | 23:00 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | | 1 | | | | 3 | 2 | 2,65 |

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης