

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	1,84	1,63	0,21		1	1					0,65	0,64
01:00		1,81	1,50	0,30		1	1					0,63	0,63	
02:00		1,78	1,51	0,27		1	1					0,62	0,62	
03:00		1,75	1,58	0,16		1	1					0,61	0,61	
04:00		1,71	1,59	0,12		1	1					0,59	0,59	
05:00		1,71	1,49	0,22		1	1					0,58	0,59	
06:00		1,75	1,52	0,23		1	1					0,61	0,61	
07:00		1,88	1,46	0,41		1	1					0,66	0,66	
08:00		2,04	1,71	0,33		1	1					0,71	0,72	
09:00		2,06	1,79	0,27		1	1					0,72	0,72	
10:00		2,18	1,92	0,27		1	1					0,76	0,76	
11:00		2,24	2,06	0,18		1	1					0,74	0,72	
12:00		2,26	2,13	0,14		1	1				1	0,58	0,57	
13:00		2,19	2,03	0,16		1	1				1	0,52	0,52	
14:00		2,04	1,84	0,20		1	1				1	0,37	0,36	
15:00		1,88	1,85	0,03		1	1				1	0,20	0,20	
16:00		1,97	1,96	0,01		1	1				1	0,28	0,29	
17:00		2,05	2,05	0,00		1	1				1	0,36	0,37	
18:00		2,17	2,16	0,01		1	1				1	0,48	0,48	
19:00		2,37	2,34	0,03		1	1				1	0,61	0,67	
20:00	2,27	2,26	0,01		1	1				1	0,61	0,60		
21:00	2,16	2,16	0,00		1	1				1	0,49	0,48		
22:00	1,99	1,99	0,00		1	1				1	0,32	0,32		
23:00	1,86	1,85	0,01		1	1					0,46	0,53		

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 19:00 με 21:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης