

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	11,36	8,57	2,79	1			1			3,95
	01:00	10,71	7,72	2,99	1			1			3,45
	02:00	10,44	7,76	2,68	1			1			3,16
	03:00	10,14	7,81	2,33	1			1			2,87
	04:00	10,06	7,68	2,39	1			1			2,79
	05:00	10,27	7,86	2,41	1			1			2,97
	06:00	11,20	8,60	2,60	1			1			3,85
	07:00	12,79	9,92	2,87	1			1			4,31
	08:00	14,11	11,93	2,17				1		1	4,81
	09:00	14,18	12,07	2,11				1		1	4,87
	10:00	13,99	12,22	1,77				1		1	4,67
	11:00	13,76	12,10	1,66				1		1	4,47
	12:00	13,89	12,21	1,67				1		1	4,60
	13:00	13,91	12,16	1,75				1		1	4,62
	14:00	13,39	11,94	1,45				1		1	4,10
	15:00	12,51	11,14	1,37				1		1	3,22
	16:00	12,65	11,87	0,78				1		1	3,30
	17:00	13,97	13,38	0,59				1		1	3,38
	18:00	15,68	15,01	0,68	1			1		1	2,24
	19:00	17,42	16,42	1,00	1			1		1	4,01
	20:00	17,01	16,11	0,90	1			1		1	3,63
	21:00	15,48	14,47	1,01	1			1		1	2,11
	22:00	13,92	13,24	0,68	1			1		1	2,05
	23:00	12,20	11,80	0,40	1		1	1			2,00

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης