

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	14,68	13,82	0,86			1						1	2,91	3,01
	01:00	13,50	12,67	0,83			1						1	3,97	3,98
	02:00	13,15	12,39	0,76			1						1	3,57	3,65
	03:00	12,82	11,78	1,05			1						1	3,10	3,18
	04:00	12,90	12,17	0,72			1						1	3,21	3,40
	05:00	13,55	13,36	0,19			1						1	3,93	4,09
	06:00	15,29	15,09	0,19		1	1							3,41	3,13
	07:00	17,63	17,21	0,42		1	1							3,88	4,08
	08:00	18,32	17,96	0,36		1	1						1	3,49	3,58
	09:00	18,39	17,82	0,57		1	1						1	2,55	2,70
	10:00	18,21	17,59	0,62		1	1						1	2,42	2,57
	11:00	18,10	17,51	0,59		1	1						1	2,71	2,96
	12:00	18,35	17,57	0,79		1	1					1		2,64	2,78
	13:00	18,34	17,47	0,87		1	1					1		2,50	2,65
	14:00	17,18	16,82	0,36		1	1					1		1,29	1,56
	15:00	16,22	15,90	0,32		1	1							1,35	1,38
	16:00	16,41	15,72	0,69		1	1							2,63	3,01
	17:00	17,96	17,15	0,81		1	1							4,06	4,47
	18:00	20,01	18,93	1,08		1	1							5,92	6,35
	19:00	22,42	21,39	1,03		1	1							7,06	7,77
20:00	21,67	20,98	0,70		1	1							7,53	7,53	
21:00	20,00	19,50	0,50		1	1							6,96	6,96	
22:00	18,02	17,93	0,09		1	1							5,22	5,22	
23:00	16,25	16,23	0,02		1	1							3,19	3,19	

Τα ΑΠ ΨΑΡΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης