

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 8/10/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,48	1,97	0,51	0,00	1						1			0,87	0,87
	01:00	2,33	1,80	0,54	0,00	1									0,82	0,81
	02:00	2,22	1,68	0,54	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,19	1,69	0,50	0,00	1									0,76	0,76
	04:00	2,16	1,65	0,50	0,01	1									0,76	0,76
	05:00	2,17	1,66	0,50	0,01	1									0,76	0,76
	06:00	2,30	1,79	0,50	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,59	2,03	0,56	0,00	1							1		0,90	0,90
	08:00	2,77	2,26	0,51	0,00	1							1		0,96	0,96
	09:00	2,86	2,44	0,42	0,00	1							1		0,98	0,98
	10:00	2,91	2,65	0,26	0,00	1							1		0,98	0,98
	11:00	2,98	2,44	0,18	0,35	1							1		0,98	0,98
	12:00	3,00	2,39	0,21	0,40	1							1		0,99	0,99
	13:00	3,02	2,48	0,14	0,40	1							1		0,99	0,99
	14:00	2,97	2,41	0,15	0,41	1							1		0,98	0,98
	15:00	2,83	2,19	0,24	0,40	1							1		0,94	0,93
	16:00	2,76	2,01	0,35	0,40	1							1		0,89	0,90
	17:00	2,88	2,03	0,46	0,40	1							1		0,96	0,96
18:00	3,11	2,20	0,51	0,40	1							1		0,99	0,99	
19:00	3,52	2,53	0,45	0,54	1							1		0,99	0,99	
20:00	3,44	2,46	0,38	0,60	1							1		0,99	0,99	
21:00	3,38	2,66	0,31	0,40	1							1		0,99	0,99	
22:00	3,07	2,51	0,16	0,40	1							1		0,98	0,98	
23:00	2,77	2,67	0,09	0,01	1							1		0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης