

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 9/10/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	2,00	
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,24	6,24	0,00		1				3	2	2,65
	01:00	6,16	6,16	0,00		1				4		2,65
	02:00	5,89	5,85	0,05		1				4		2,65
	03:00	5,70	5,70	0,00		1				4		2,65
	04:00	5,48	5,48	0,00		1				4		2,65
	05:00	5,43	5,43	0,00		1				4		2,65
	06:00	5,71	5,67	0,04		1				4		2,65
	07:00	6,16	5,66	0,49		1				4		2,65
	08:00	6,51	5,87	0,64		1				4		2,65
	09:00	6,55	6,04	0,52		1				2	2	2,65
	10:00	6,64	5,94	0,71		1				2	2	2,65
	11:00	6,78	5,54	1,24		1				1	2	2,65
	12:00	7,03	5,90	1,13		1				1	2	2,65
	13:00	7,27	6,43	0,84		1				2	2	2,22
	14:00	7,34	6,82	0,52		1				3	2	1,20
	15:00	7,30	6,80	0,50		1				3	2	1,03
	16:00	7,65	7,11	0,55		1				3	2	1,00
	17:00	7,41	6,88	0,53		1				3	2	1,00
	18:00	8,21	7,24	0,96		1				3	2	1,00
	19:00	8,20	7,95	0,25		1				4	2	1,00
	20:00	8,38	8,35	0,03		1				4	2	1,00
	21:00	8,00	8,00	0,00		1				4	2	1,00
	22:00	7,58	7,58	0,00		1				4	2	1,00
	23:00	7,26	7,26	0,00		1				3	2	1,00

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης